

参考資料3

現病院における保守・修繕実施業況一覧

〔留意事項〕

- ・本資料は、鳥根県立こころの医療センターの過去3年間における修繕の実施状況について、現事業の実績報告書を基に集計したものである。
- ・このため、全ての修繕を網羅したのではなく、計画的に行う保守・点検や改良工事又は修繕伝票に基づかない軽微な修繕費等については、記載していない場合がある。
- ・また、本資料は、今回のPFI事業の対象業務かどうかに関わらず現病院の実績を示したものに過ぎない。従って、入札参加者が提案を行うにあたって、本資料を参考にすることは、入札参加者が自らの責任と費用で本資料の採否を決定する必要がある。

令和3年度

種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等	
1	建具関連	1	R3	4	2	集中治療病棟	病棟前室外側扉の開閉不具合
2	建具関連	2	R3	4	5	若松病棟	520号室-3ベット窓のストッパーが取れた
3	建具関連	3	R3	4	8	リハビリⅡ病棟	汚物処理室の引き戸のストッパーが効かない
4	建具関連	4	R3	4	14	多機能病棟	患者様用イスの背もたれが外れた
5	建具関連	5	R3	4	19	多機能病棟	221号室扉錠不良が多発する
6	建具関連	6	R3	4	19	若松病棟	青年期ユニットの浴室窓のストッパーが取れた
7	建具関連	7	R3	4	26	リハビリⅡ病棟	女子SK室及び男子浴室鍵が回りにくい
8	建具関連	8	R3	4	26	体育館	卓球台の足元ボルトが外れた、卓球台の脚クロスバー片方外れている
9	建具関連	9	R3	4	26	若松病棟	スタッフステーション内ホワイトボードを移動してほしい
10	建具関連	10	R3	4	26	多機能病棟	224号室ロッカーの鍵シリンダーが抜けた
11	建具関連	11	R3	4	26	外来	看護師休憩室のロッカーを思春期外来へ移動してほしい
12	建具関連	12	R3	4	28	リハビリⅠ病棟	病棟扉(外)の上部フランス落としのレバー不良
13	建具関連	13	R3	4	28	リハビリⅡ病棟	男子浴室(内側)鍵がかかりにくい
14	給排水衛生設備関連	1	R3	4	5	供給部門	栄養管理洗浄室手洗い場の取付がぐらぐらしている
15	給排水衛生設備関連	2	R3	4	14	多機能病棟	女子浴室壁タイルが2枚剥がれ落ちてきた
16	給排水衛生設備関連	3	R3	4	15	リハビリⅡ病棟	汚物処理室のカランのレバーが外れた
17	給排水衛生設備関連	4	R3	4	19	供給部門	栄養管理調理室炊飯器前カランの水の出が悪い
18	給排水衛生設備関連	5	R3	4	21	若松病棟	思春期男性浴室タイマーカラン電池ランプ点灯している
19	給排水衛生設備関連	6	R3	4	23	リハビリⅡ病棟	食堂洗面所排水詰まり
20	電気設備関連	1	R3	4	6	デイケア棟	地域生活支援室パソコンの電源・LANに配線カバーをして欲しい
21	電気設備関連	2	R3	4	7	多機能病棟	読書灯の屈曲部が破損した
22	電気設備関連	3	R3	4	9	集中治療病棟	126号室読書灯取付
23	電気設備関連	4	R3	4	13	リハビリⅡ病棟	412号室ベッドコントローラーコードの一部が劣化している
24	電気設備関連	5	R3	4	19	リハビリⅠ病棟	314、3ベッドの読書灯がしばらくすると切れる
25	電気設備関連	6	R3	4	21	集中治療病棟	102号室読書灯の頭部が折れている
26	電気設備関連	7	R3	4	21	集中治療病棟	103号室読書灯のスイッチが故障している
27	電気設備関連	8	R3	4	21	多機能病棟	229号室コンセントを塞いで欲しい
28	電気設備関連	9	R3	4	22	管理部門	事務局壁掛け時計の時刻を調整してほしい
29	その他	1	R3	4	6	体育館	体育館入り口が同一鍵で開錠できない
30	その他	2	R3	4	9	多機能病棟	シャワーヘッドの土台のネジが2ヶ所外れた
31	その他	3	R3	4	15	多機能病棟	207号室-3ベッドカーテン取付け
32	その他	4	R3	4	19	供給部門	栄養管理の時計の時刻修正
33	その他	5	R3	4	19	若松病棟	青年期ユニット使用していない洗面所の止水
34	その他	6	R3	4	20	集中治療病棟	103号室カーテン取付け
35	その他	6	R3	4	28	多機能病棟	201-1ベッドカーテン交換
36	建具関連	1	R3	5	6	リハビリⅡ病棟	421号室が鍵をかけても、内側から開く
37	建具関連	2	R3	5	6	リハビリⅡ病棟	443号室の引き戸が途中で動かない
38	建具関連	3	R3	5	10	集中治療病棟	一般病棟内側下側フランス落としのレバー不良
39	建具関連	4	R3	5	14	供給部門	滅菌室引き戸の鍵が開かない時がある
40	建具関連	5	R3	5	19	多機能病棟	食堂廊下手摺り2ヶ所がたつく
41	建具関連	6	R3	5	19	外来	正面玄関総合受付側の自動扉入り口付近点字板が1本取れていた
42	建具関連	7	R3	5	21	多機能病棟	29号室前室の洗面台下の扉の金具が外れた
43	建具関連	8	R3	5	21	多機能病棟	ナースステーション一般室エリアのドアが閉まりにくい
44	建具関連	9	R3	5	21	リハビリⅠ病棟	321号室の2枚扉の開閉が困難
45	建具関連	10	R3	5	24	若松病棟	女子棟浴室タイル壁一部欠損
46	建具関連	11	R3	5	24	医療観察法ユニット	共用部光庭前の天井の格子状の鉄板が一部浮き上がっている
47	建具関連	12	R3	5	27	リハビリⅡ病棟	433号室ドアの鍵をかけても内側から開いてしまう
48	給排水衛生設備関連	1	R3	5	2	多機能病棟	保護観察室23号室のトイレを詰まらせた
49	給排水衛生設備関連	2	R3	5	10	集中治療病棟	135号室洗面台の排水不良
50	給排水衛生設備関連	3	R3	5	10	集中治療病棟	11号室洗面台のレバーが取れた
51	給排水衛生設備関連	4	R3	5	13	若松病棟	青年期ユニットの以前止水した箇所の止水を解除してほしい
52	給排水衛生設備関連	5	R3	5	14	リハビリⅡ病棟	男性浴室のシャワー付カランの温度調整が出来ない
53	給排水衛生設備関連	6	R3	5	17	リハビリⅡ病棟	42号室前室のカランがとれた
54	給排水衛生設備関連	7	R3	5	26	リハビリⅡ病棟	女子浴室一番奥シャワーの圧力が弱い
55	給排水衛生設備関連	8	R3	5	26	リハビリⅡ病棟	女子洗面所のカランのハンドルが外れた
56	給排水衛生設備関連	9	R3	5	31	リハビリⅡ病棟	女子洗面所のカランのハンドルが外れた
57	給排水衛生設備関連	10	R3	5	31	リハビリⅡ病棟	女子トイレ和式便器レバーから水漏れ

令和3年度

種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等	
58	給排水衛生設備関連	11	R3	5	31	集中治療病棟	135号室洗面台の排水不良
59	電気設備関連	1	R3	5	10	多機能病棟	女性浴室電灯カバー内に水が入っている
60	電話・通信関連	1	R3	5	13	外来	外来診察室の非常用ボタン(コール)が押したままの状況となっている
61	電話・通信関連	2	R3	5	17	若松病棟	ナースステーション内固定電話器342の電話が繋がらない
62	備品関係	1	R3	5	6	リハビリⅡ病棟	441号室読書灯の頭部が折れている
63	備品関係	2	R3	5	10	かんりぶ	大会議室の時計2台の時刻修正
64	備品関係	3	R3	5	10	リハビリⅡ病棟	42号室時計の時刻調整
65	備品関係	4	R3	5	11	多機能病棟	226号室-4ロッカーの鍵が閉まらない
66	備品関係	5	R3	5	12	管理部門	女子更衣室のロッカーを全体的に移動して欲しい
67	備品関係	6	R3	5	12	リハビリⅡ病棟	442-3号室読書灯が点灯しなくなった
68	備品関係	7	R3	5	13	リハビリⅡ病棟	412号室の患者用机天板を外した
69	備品関係	8	R3	5	14	集中治療病棟	134号室カーテン取付け
70	備品関係	9	R3	5	21	多機能病棟	患者さんの椅子の座面が外れる
71	備品関係	10	R3	5	24	集中治療病棟	104号室の読書灯が折れている
72	備品関係	11	R3	5	25	多機能病棟	234号室カーテン取り外し
73	備品関係	12	R3	5	25	供給部門	栄養管理4ヶ所の時計の時刻を修正して欲しい
74	備品関係	13	R3	5	26	リハビリⅡ病棟	441-4号室ロッカーの鍵が開かなくなった
75	備品関係	14	R3	5	26	リハビリⅠ病棟	312号室読書灯が点灯しない
76	備品関係	15	R3	5	31	管理部門	中会議室時計が止まっている
77	備品関係	16	R3	5	31	デイケア棟	地域生活支援室卓球台を修理して欲しい
78	その他	1	R3	5	17	外来	保護室監視カメラ録画データをSDカードに保存して欲しい
79	建具関連	1	R3	6	10	多機能病棟	235号室の鍵が開かない時がある
80	建具関連	2	R3	6	10	多機能病棟	221号室電気錠施錠不良が多発する
81	建具関連	3	R3	6	10	若松病棟	スタッフステーション入口扉のドアノブが緩んでいる
82	建具関連	4	R3	6	17	リハビリⅠ病棟	321号室引き戸が外れた
83	建具関連	5	R3	6	22	リハビリⅡ病棟	階段3入口扉の鍵が回らず開きにくい
84	建具関連	6	R3	6	22	集中治療病棟	入口第1扉の電気錠が閉まらない時がある
85	建具関連	7	R3	6	25	集中治療病棟	保護室入口第2扉(前室~保護側)の施錠不良が多発する
86	建具関連	8	R3	6	25	多機能病棟	保護室浴室の鍵を閉める時に硬い
87	建具関連	9	R3	6	28	リハビリⅠ病棟	処置室及び観察個室前ドアが開閉しにくい
88	給排水衛生設備関連	1	R3	6	1	デイケア棟	地域生活支援室2階女子トイレの流れが悪い
89	給排水衛生設備関連	2	R3	6	1	リハビリⅠ病棟	女性洗面台の蛇口のハンドルが取れた
90	給排水衛生設備関連	3	R3	6	7	リハビリⅠ病棟	女性洗面台の蛇口のハンドルが外れた
91	給排水衛生設備関連	4	R3	6	8	多機能病棟	235号室トイレの便座が破損した
92	給排水衛生設備関連	5	R3	6	9	集中治療病棟	スタッフステーション内トイレ横手洗いの水の出かたがおかしい
93	給排水衛生設備関連	6	R3	6	10	供給部門	栄養管理厨房カラシレバーが外れた
94	給排水衛生設備関連	7	R3	6	18	リハビリⅠ病棟	あさがおリビング女子トイレの便座にひびが入っている
95	給排水衛生設備関連	8	R3	6	21	多機能病棟	男性浴室の排水のジャバラのカバーが外れている為、取替えて欲しい
96	給排水衛生設備関連	9	R3	6	25	多機能病棟	保護室浴室排水のジャバラカバーのつなぎが外れている
97	空調設備関連	1	R3	6	7	リハビリⅡ病棟	431号室エアコンの風が片方からしか出ない
98	電気設備関連	1	R3	6	9	デイケア棟	地域生活支援室の床配線カバーが破損したので、交換して欲しい
99	電気設備関連	2	R3	6	11	リハビリⅡ病棟	432-1号室部屋の照明が時々チカチカする
100	電気設備関連	3	R3	6	28	集中治療病棟	女性棟洗面所の照明スイッチカバー(上部)が割れている
101	電話・通信関連	1	R3	6	16	多機能病棟	23号室天井のスピーカー・マイク用カバーが破損した
102	備品関連	1	R3	6	2	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション椅子のキャスターが外れる
103	備品関連	2	R3	6	2	リハビリⅡ病棟	432-2号室読書灯管球交換
104	備品関連	3	R3	6	3	集中治療病棟	101号室のカーテン取付け
105	備品関連	4	R3	6	4	医療観察法ユニット	食堂テーブルのネジが1本脱落した
106	備品関連	5	R3	6	7	リハビリⅠ病棟	312号室読書灯が点灯しない
107	備品関連	6	R3	6	7	管理部門	事務局設置の時計の時効合わせ欲しい
108	備品関連	7	R3	6	7	リハビリⅡ病棟	414-4号室カーテンレールから1箇所外れた
109	備品関連	8	R3	6	11	若松病棟	救急カート内のストップウォッチの電池交換して欲しい
110	備品関連	9	R3	6	14	集中治療病棟	134号室カーテン取付け
111	備品関連	10	R3	6	14	集中治療病棟	スタッフステーション時計の電池を交換しても動かない
112	備品関連	11	R3	6	21	外来	外来待合のフラワーボックス2個を撤去して欲しい
113	備品関連	12	R3	6	21	供給部門	栄養管理2台の時計の時刻修正
114	備品関連	13	R3	6	21	集中治療病棟	集中治療病棟椅子のボルトが1本緩んでいる
115	備品関連	14	R3	6	21	集中治療病棟	集中治療病棟時計の電池交換して欲しい
116	備品関連	15	R3	6	28	多機能病棟	多機能病棟206-4号室の読書灯の接続部分が外れそう
117	備品関連	16	R3	6	28	多機能病棟	多機能病棟食堂の椅子の脚に消音のためのフェルトを貼ってほしい(17脚)
118	備品関連	17	R3	6	29	多機能病棟	多機能病棟203号室カーテン取り外して欲しい
119	建具関連	1	R3	7	7	リハビリⅠ病棟	病棟扉(外)の上部フランス落としのレバー不良
120	建具関連	2	R3	7	7	リハビリⅠ病棟	314号室前トイレ鍵を開錠が困難
121	建具関連	3	R3	7	7	多機能病棟	一般エリアから保護室に行く扉のフランス落とし不良
122	建具関連	4	R3	7	16	リハビリⅡ病棟	412号室引き戸の取っ手のネジが外れた

令和3年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
123	建具関連	5	R3	7	19	多機能病棟	222号室観察小窓のブラインドが変形している
124	建具関連	6	R3	7	19	リハビリⅡ病棟	病棟入口扉のフランス落としのレバー不良(下側)
125	給排水衛生設備関連	1	R3	7	5	集中治療病棟	女子浴室中央カランシャワーヘッドが折れた
126	給排水衛生設備関連	2	R3	7	6	多機能病棟	女子トイレ奥の水栓ハンドルレバーから水漏れがある
127	給排水衛生設備関連	3	R3	7	8	リハビリⅠ病棟	病棟女性洗面所の洗面台の取手が外れた
128	給排水衛生設備関連	4	R3	7	13	リハビリⅡ病棟	食堂の手洗い場の水の勢いを調整して欲しい
129	給排水衛生設備関連	5	R3	7	19	多機能病棟	男性・女性汚物処理室の汚物槽の流れが悪い
130	給排水衛生設備関連	6	R3	7	28	集中治療病棟	11号室のトイレが詰まっている
131	給排水衛生設備関連	7	R3	7	29	外来	総合受付内手洗い蛇口の水が止まらない
132	給排水衛生設備関連	8	R3	7	30	デイケア棟	地域生活支援室工芸室前の女子トイレの便座ががたつく
133	給排水衛生設備関連	9	R4	7	30	デイケア棟	地域生活支援室内流しカランのレバーが緩んでいる
134	空調設備関連	1	R3	7	7	集中治療病棟	食堂及び保護室側の広場空調吹き出し口から水滴が落ちてくる
135	空調設備関連	2	R3	7	16	リハビリⅠ病棟	食堂のファンコイルユニットから水滴が落ちてくる
136	空調設備関連	3	R3	7	16	リハビリⅡ病棟	診察室のファンコイルユニットから水滴が落ちてくる
137	空調設備関連	4	R3	7	21	多機能病棟	206号室のファンコイルユニットが効かない
138	空調設備関連	5	R3	7	27	管理部門	医師当直室のエアコンの効きが悪い
139	電気設備関連	1	R3	7	2	外来	薬剤科薬品棚の蛍光灯を交換して欲しい
140	電気設備関連	2	R3	7	14	外構	外来駐車場標識灯切れ
141	電気設備関連	3	R3	7	15	若松病棟	思春期男性棟の洗面所のコンセントに電源がきていない
142	電気設備関連	4	R3	7	15	利便施設	喫茶室シャッターがリモコンにて押下しても下がらない
143	電気設備関連	5	R3	7	16	リハビリⅠ病棟	汚物処理室照明スイッチが切れない
144	電気設備関連	6	R3	7	21	デイケア棟	扇風機のプラグの刃が破損した
145	電気設備関連	7	R3	7	21	集中治療病棟	17号室常夜灯を点灯するとちらつく
146	電話・通信関連	1	R3	7	26	多機能病棟	231号室ナースコールが破損
147	備品関連	1	R3	7	5	多機能病棟	食堂の椅子の脚に消音のためのフェルトを貼ってほしい
148	備品関連	2	R3	7	5	管理部門	医療局内時計3箇所の時刻修正して欲し
149	備品関連	3	R3	7	5	リハビリⅡ病棟	451号室読書灯が点灯しない
150	備品関連	4	R3	7	5	リハビリⅡ病棟	441-2号室読書灯の頭部が折れた
151	備品関連	5	R3	7	6	多機能病棟	ペランダにある机、テーブルを処分して欲しい
152	備品関連	6	R3	7	6	多機能病棟	226-1号室ロッカーの鍵が開かない
153	備品関連	7	R3	7	9	リハビリⅡ病棟	休憩室ロッカーの開閉する扉が外れたので修理して欲しい
154	備品関連	8	R3	7	16	リハビリⅡ病棟	453-4号室カーテンを外して欲しい
155	備品関連	9	R3	7	16	リハビリⅡ病棟	453-2号室カーテンを外して欲しい
156	備品関連	10	R3	7	19	管理部門	事務局内壁掛け時計の時刻を合わせ欲しい
157	備品関連	11	R3	7	20	多機能病棟	206-3号室の読書灯の管球1本が破損
158	備品関連	12	R3	7	29	リハビリⅡ病棟	453-2号室カーテンを取付て欲しい
159	備品関連	13	R3	7	29	リハビリⅡ病棟	453-1号室カーテンを取付て欲しい
160	備品関連	14	R3	7	29	リハビリⅡ病棟	41 2号室カーテンがレールから外れた
161	備品関連	15	R3	7	29	多機能病棟	206-1号室読書灯外して欲しい
162	その他	1	R3	7	7	多機能病棟	233号室窓枠の緩衝材が外れたので、取付けてほしい
163	その他	2	R3	7	7	デイケア棟	多目的3のドアに物が挟まってしまい開閉できなくなってしまった
164	その他	3	R3	7	9	集中治療病棟	17号室天井カメラに付着しているティッシュを取り除いて欲しい
165	その他	4	R3	7	13	多機能病棟	椅子を組み立てて欲しい
166	その他	5	R3	7	27	多機能病棟	処理室にラビエル用ディスペンサーキットを設置して欲しい
167	建具関連	1	R3	8	6	多機能病棟	208号室扉の開閉がしにくい
168	建具関連	2	R3	8	12	多機能病棟	225号室網戸を取付けて欲しい
169	建具関連	3	R3	8	18	外来	心理療法室①のドアを開ける際に、音がする
170	建具関連	4	R3	8	19	多機能病棟	210号室ドアの鍵が開かない時がある
171	建具関連	5	R3	8	23	外来	外来診察室5の引き戸が開閉したままになる
172	建具関連	6	R3	8	23	多機能病棟	パントリー横通路の引き戸のストッパーが効かない
173	建具関連	7	R3	8	27	リハビリⅡ病棟	汚物処理室引き戸のストッパーが効かない
174	給排水衛生設備関連	1	R3	8	4	リハビリⅠ病棟	女子洗面所のカランの取ってが外れた
175	給排水衛生設備関連	2	R3	8	11	多機能病棟	男性共用トイレ洋式便所の座面表面が溶けたようになっている
176	給排水衛生設備関連	3	R3	8	15	リハビリⅠ病棟	34号室トイレが詰まった
177	給排水衛生設備関連	4	R3	8	19	多機能病棟	スタッフステーション洗面台の水の勢いがおかしい
178	給排水衛生設備関連	5	R3	8	24	リハビリⅡ病棟	保護42号室トイレ洗浄ボタンを押すと水漏れがする
179	給排水衛生設備関連	6	R3	8	25	リハビリⅡ病棟	43号室の手洗い排水詰り
180	空調設備関連	1	R3	8	4	多機能病棟	27号室前の廊下の天井から水が漏れている
181	空調設備関連	2	R3	8	5	多機能病棟	食堂のエアコンの吹き出し口と天井の汚れ(カビ)の除去
182	空調設備関連	3	R3	8	12	多機能病棟	203号室、209号室の室温が寒い
183	空調設備関連	4	R3	8	12	多機能病棟	225号室室温が寒い
184	空調設備関連	5	R3	8	19	集中治療病棟	保護室ホールのエアコンの吹き出し口が結露する
185	空調設備関連	6	R3	8	23	管理部門	医療局ファンコイルユニット吹き出し口カビの除去
186	空調設備関連	7	R3	8	26	集中治療病棟	17号室エアコンから異臭がする
187	電気設備関連	1	R3	8	6	外構	門柱表札看板サイン照明球切れ

令和3年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
188	電気設備関連	2	R3	8	11	集中治療病棟	17号室常夜灯が点滅している
189	電気設備関連	3	R3	8	17	リハビリⅠ病棟	324-1号室照明がちらつく
190	電気設備関連	4	R3	8	26	多機能病棟	延長コードの差込口がバラバラになった
191	電話・通信関連	1	R3	8	13	多機能病棟	女子憩いの場テレビアンテナの配線を抜けない様にして欲しい
192	電話・通信関連	2	R3	8	23	集中治療病棟	公衆電話の電話線コード口のカバーが外れている
193	電話・通信関連	3	R3	8	23	多機能病棟	PHS739の充電端子の接触悪い
194	電話・通信関連	4	R3	8	30	多機能病棟	233号室ナースコールのボタンが陥没した
195	備品関連	1	R3	8	3	多機能病棟	207-2号室読書灯の頭部が折れた
196	備品関連	2	R3	8	3	多機能病棟	207-4号室カーテンを取付けて欲しい
197	備品関連	3	R3	8	4	リハビリⅠ病棟	診察室時計が時刻を合わせてもずれる
198	備品関連	4	R3	8	5	リハビリⅡ病棟	423-1号室読書灯がグラグラする
199	備品関連	5	R3	8	5	リハビリⅡ病棟	423-2号室カーテンを取付けしてほしい
200	備品関連	6	R3	8	5	多機能病棟	207-4、206-1、206-3号室読書灯を取付けてほしい
201	備品関連	7	R3	8	10	集中治療病棟	103号室ベッドフレームの中央が割れている
202	備品関連	8	R3	8	12	リハビリⅡ病棟	観察室の時計を修正して欲しい
203	備品関連	9	R3	8	23	集中治療病棟	車椅子のタイヤがパンクしている
204	備品関連	10	R3	8	23	多機能病棟	228-2号室ロッカーの鍵が開かなくなった
205	備品関連	11	R3	8	24	多機能病棟	201-1号室読書灯取付け
206	備品関連	12	R3	8	30	リハビリⅠ病棟	314-4号室カーテンを取り外してほしい
207	備品関連	13	R3	8	30	リハビリⅠ病棟	314-3号室カーテンを取り外してほしい
208	備品関連	14	R3	8	31	デイケア棟	地域生活支援室多目的室2の机のネジが外れた
209	その他	1	R3	8	6	集中治療病棟	125号-3窓の外に小さい蜂の巣があるので駆除してほしい
210	建具関連	1	R3	9	6	集中治療病棟	女性棟多目的トイレの扉の鍵が開まらない
211	建具関連	2	R3	9	7	リハビリⅡ病棟	444号室引き戸のストッパーが効かない
212	建具関連	3	R3	9	10	多機能病棟	208号室の扉が開閉時に音がる
213	建具関連	4	R3	9	17	若松病棟	513号室の扉が閉じなくなった
214	建具関連	5	R3	9	22	リハビリⅡ病棟	422号室のドアが鍵を掛けた状態で開く事がある
215	建具関連	6	R3	9	24	リハビリⅡ病棟	入口のドアが開かなくなった
216	建具関連	7	R3	9	27	集中治療病棟	135号室窓のクレセント錠ロックがかからない
217	給排水衛生設備関連	1	R3	9	10	供給部門	栄養管理女子トイレ手洗い排水詰り
218	給排水衛生設備関連	2	R3	9	14	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション洗い場の水の出がおかしい
219	給排水衛生設備関連	3	R3	9	14	多機能病棟	病棟左側の自動水栓が出ない
220	給排水衛生設備関連	4	R3	9	21	多機能病棟	保護エリア浴室のシャワーホースの根元部より水漏れ
221	給排水衛生設備関連	5	R3	9	17	集中治療病棟	135号室トイレの便座がずれる
222	給排水衛生設備関連	6	R3	9	21	リハビリⅠ病棟	324号室前の手洗いの水が止まらない
223	給排水衛生設備関連	7	R3	9	21	多機能病棟	保護エリア浴室のシャワーホースの根元部より水漏れ
224	給排水衛生設備関連	8	R3	9	28	若松病棟	女子浴室自動給水タイマーの動作が不安定
225	空調設備関連	1	R3	9	22	多機能病棟	208号室のエアコンの効きが悪い
226	電気設備関連	1	R3	9	6	多機能病棟	231号室ナースコール子機を破損させた
227	電気設備関連	2	R3	9	13	リハビリⅠ病棟	32号室の常夜灯がちらつく
228	電気設備関連	3	R3	9	22	多機能病棟	206-1号室ベッドのプラグが折れた
229	備品関連	1	R3	9	1	集中治療病棟	105号室ロッカーの鍵が開かない
230	備品関連	2	R3	9	2	管理部門	事務局設置の時計の時刻修正して欲しい
231	備品関連	3	R3	9	2	リハビリⅠ病棟	314-1カーテンを314-3に移動して欲しい
232	備品関連	4	R3	9	2	多機能病棟	223号室カーテン取り外し
233	備品関連	5	R3	9	3	集中治療病棟	保護室11号室時計の電池交換しても、時刻が狂う
234	備品関連	6	R3	9	6	リハビリⅠ病棟	314-3、314-4号室カーテン取付けしてほしい
235	備品関連	7	R3	9	6	集中治療病棟	103号室読書灯が破損した
236	備品関連	8	R3	9	7	管理部門	事務局肘掛け椅子の肘掛け部分が剥離したため、交換してほしい
237	備品関連	9	R3	9	7	リハビリⅡ病棟	413-1号室読書灯が点滅する
238	備品関連	10	R3	9	7	多機能病棟	男性浴室用の椅子の背もたれのネジが緩んでいる
239	備品関連	11	R3	9	10	多機能病棟	206カーテン取付けて欲しい
240	備品関連	12	R3	9	13	リハビリⅠ病棟	314-1号室読書灯の頭部が折れた
241	備品関連	13	R3	9	13	供給部門	栄養管理厨房内時計を合わせ欲しい
242	備品関連	14	R3	9	13	集中治療病棟	123号室読書灯頭部が折れた
243	備品関連	15	R3	9	17	リハビリⅠ病棟	313-1ロッカーの扉が開けにくい
244	備品関連	16	R3	9	21	多機能病棟	235号室のベッドのキャスター1箇所のラバー部分が破損した
245	備品関連	17	R3	9	21	多機能病棟	206-1号室ベッドのプラグが折れた
246	備品関連	18	R3	9	21	リハビリⅡ病棟	421号室読書灯を取付け
247	備品関連	19	R3	9	21	リハビリⅡ病棟	422号カーテンを取付け
248	備品関連	20	R3	9	21	リハビリⅡ病棟	421号室カーテンを取付け
249	備品関連	21	R3	9	21	リハビリⅡ病棟	422号室読書灯を取り外してほしい
250	備品関連	22	R3	9	22	多機能病棟	235号室のベッドのキャスター1箇所のラバー部分が破損した
251	備品関連	23	R3	9	24	リハビリⅠ病棟	314-1号室カーテン取付け
252	備品関連	24	R3	9	27	集中治療病棟	125-2号室カーテン取外し

令和3年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
253	備品関連	25	R3	9	29	リハビリⅡ病棟	412号室読書灯の取付け金具を外してほしい
254	建具関連	1	R3	10	4	多機能病棟	スタッフステーション出入口扉(一般側)が閉まらない
255	建具関連	2	R3	10	4	若松病棟	女性棟の浴室出入口扉のストッパーが効かない
256	建具関連	3	R3	10	4	若松病棟	女性棟の浴室出入口扉の扉が軋む
257	建具関連	4	R3	10	4	利便施設	喫茶ともだちシャッターをリモコンにて押下するも下がらない
258	建具関連	5	R3	10	8	集中治療病棟	診察室②の扉が開閉しにくい
259	建具関連	6	R3	10	11	若松病棟	スタッフステーション扉が勢いよく閉まる
260	建具関連	7	R3	10	12	若松病棟	診察室②の扉の鍵が開きにくい
261	建具関連	8	R3	10	21	リハビリⅡ病棟	451号室扉のストッパーができない
262	建具関連	9	R3	10	21	リハビリⅠ病棟	パントリー扉の鍵が施錠し難い
263	建具関連	10	R3	10	29	集中治療病棟	保護11号室の扉開閉時に異音がする
264	給排水衛生設備関連	1	R3	10	1	多機能病棟	保護室・男性浴室の溝のジャバラが外れている
265	給排水衛生設備関連	2	R3	10	4	リハビリⅠ病棟	324号室横トイレの洗面台の排水詰まり
266	給排水衛生設備関連	3	R3	10	12	管理部門	事務局前の男子トイレ(洋式)が詰まった
267	給排水衛生設備関連	4	R3	10	14	集中治療病棟	浴室の溝の蛇腹が外れる
268	給排水衛生設備関連	5	R3	10	20	多機能病棟	男性浴室シャワーの繋ぎ目から水が漏れる
269	給排水衛生設備関連	6	R3	10	25	管理部門	事務局男子トイレ洗面台の自動水栓の水が止まらないことがある
270	電気設備関連	1	R3	10	1	デイケア棟	地域生活支援室面接室2の電灯がちらつく
271	電気設備関連	2	R3	10	19	供給部門	栄養管理ムシボン2箇所蛍光灯交換
272	電気設備関連	3	R3	10	29	多機能病棟	233号室内の照明スイッチを陥没した
273	電話・通信関連	1	R3	10	13	若松病棟	固定電話342の電話器の通話が出来ない
274	備品関連	1	R3	10	1	リハビリⅡ病棟	汚物処理室石鹸ボトル立てが外れた
275	備品関連	2	R3	10	4	多機能病棟	234号室カーテン取付けて欲しい
276	備品関連	3	R3	10	4	多機能病棟	234号室読書灯取付けて欲しい
277	備品関連	4	R3	10	5	集中治療病棟	102号室カーテン取付け
278	備品関連	5	R3	10	6	リハビリⅡ病棟	453-1号室読書灯電球切れ
279	備品関連	6	R3	10	7	医療観察法ユニット	スタッフステーション内の時計の時刻合わせ
280	備品関連	7	R3	10	7	多機能病棟	207-4ベッド読書灯取付けて欲しい
281	備品関連	8	R3	10	8	リハビリⅡ病棟	441-2ベッド読書灯破損
282	備品関連	9	R3	10	13	集中治療病棟	128号室読書灯接続部分が破損した
283	備品関連	10	R3	10	13	多機能病棟	226・3号室カーテンを交換して欲しい
284	備品関連	11	R3	10	14	多機能病棟	226-1号室カーテンを交換して欲しい
285	備品関連	12	R3	10	14	集中治療病棟	125-2号室カーテンを取付けて欲しい
286	備品関連	13	R3	10	15	リハビリⅡ病棟	412号室読書灯取付け
287	備品関連	14	R3	10	15	リハビリⅡ病棟	412号室カーテン取付けて欲しい
288	備品関連	15	R3	10	19	リハビリⅡ病棟	452号室読書灯が点灯しない
289	備品関連	16	R3	10	19	リハビリⅡ病棟	413-3号室読書灯コンセントが1本折れた
290	備品関連	17	R3	10	20	リハビリⅡ病棟	422号室読書灯を取付けて欲しい
291	備品関連	18	R3	10	20	リハビリⅡ病棟	422号室カーテンを取付けて欲しい
292	備品関連	19	R3	10	21	多機能病棟	234号室読書灯を取り外してほしい
293	備品関連	20	R3	10	27	多機能病棟	208号室読書灯を設置してほしい
294	備品関連	21	R3	10	28	集中治療病棟	101号室カーテン取付け
295	備品関連	22	R3	10	29	リハビリⅡ病棟	413-2号室読書灯の調節部が折れた
296	その他	1	R3	10	14	集中治療病棟	女性棟浴室の扉の隙間にマグネット(部屋番号)を落とした
297	その他	2	R3	10	19	若松病棟	思春期女子トイレ音姫故障
298	建具関連	1	R3	11	1	集中治療病棟	131号室の鍵が閉まりにくい
299	建具関連	2	R3	11	2	集中治療病棟	112号室の扉が勢いよく閉まる
300	建具関連	3	R3	11	4	リハビリⅡ病棟	421号室の窓枠の下部の止金具が外れた
301	建具関連	4	R3	11	11	リハビリⅡ病棟	スタッフステーションのカウンター小窓の鍵ができなくなった
302	建具関連	5	R3	11	12	リハビリⅠ病棟	313号室-3窓を閉め切りして下さい
303	建具関連	6	R3	11	17	リハビリⅡ病棟	423-2号室カーテンが外れている
304	建具関連	7	R3	11	19	集中治療病棟	129号室クローゼットのシリンダー不良の為交換
305	建具関連	8	R3	11	24	多機能病棟	保護27号室の鍵がずれている
306	建具関連	9	R3	11	25	集中治療病棟	104号室のロッカーが閉まらない(金具が外れている)
307	建具関連	10	R3	11	30	多機能病棟	235号室網戸が外れて落下した
308	給排水衛生設備関連	1	R3	11	4	多機能病棟	女性棟洗面台の蛇口のハンドルが外れた
309	給排水衛生設備関連	2	R3	11	9	集中治療病棟	135号室便座が外れている
310	給排水衛生設備関連	3	R3	11	9	管理部門	当直室(救急苦情センター)の天井より金属音がする
311	給排水衛生設備関連	4	R3	11	16	管理部門	救急診察室横のトイレ(洋式)でセンサー(壁)に手をかざしても流れない時がある
312	給排水衛生設備関連	5	R3	11	16	リハビリⅠ病棟	女子トイレ洗面のカランが外れている
313	給排水衛生設備関連	6	R3	11	16	管理部門	看護局流し台蛇口閉状態でも水が落ち続ける
314	給排水衛生設備関連	7	R3	11	19	リハビリⅡ病棟	男子浴槽室シャワーヘッド破損している
315	給排水衛生設備関連	8	R3	11	24	集中治療病棟	135号室洗面台排水不良
316	給排水衛生設備関連	9	R3	11	29	リハビリⅡ病棟	男子の洗面台のカランが外れている
317	空調設備関連	1	R3	11	4	リハビリⅠ病棟	保護31号~34号室のエアコンの効が悪い

令和3年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
318	空調設備関連	2	R3	11	9	若松病棟	512号室の空調の音がする
319	空調設備関連	3	R3	11	10	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション内の室温調整パネルに異常ランプが点灯している
320	空調設備関連	4	R3	11	10	リハビリⅡ病棟	451号室空調の暖房が効かない
321	空調設備関連	5	R3	11	11	リハビリⅡ病棟	434号室のFCU電動二方弁不良
322	空調設備関連	6	R3	11	24	管理部門	医局室のエアコン温度を上げてても、暖房表示(リモコン)しない
323	電気設備関連	1	R3	11	9	リハビリⅡ病棟	432-3号室照明がチカチカする
324	電気設備関連	2	R3	11	15	リハビリⅡ病棟	412号室の電動ベッドコンセントプラグ破損
325	電気設備関連	3	R3	11	19	リハビリⅡ病棟	421号室コンセントプレート鉄プレートに交換
326	電気設備関連	4	R3	11	25	多機能病棟	25号室コンセントに蓋をしてほしい
327	電気設備関連	5	R3	11	25	外来	正面玄関自動扉が開放状態のまま動かなくなっている
328	備品関連	1	R3	11	1	リハビリⅡ病棟	412号室の電動ベッドのコードが切れている
329	備品関連	2	R3	11	4	リハビリⅡ病棟	414-2号室読書灯球切れ
330	備品関連	3	R3	11	5	管理部門	事務局電波時計の時刻が遅れている
331	備品関連	4	R3	11	8	多機能病棟	207-2号室読書灯の取付け
332	備品関連	5	R3	11	9	リハビリⅡ病棟	413-2号室カーテンの一部が外れた
333	備品関連	6	R3	11	11	若松病棟	休憩室の椅子キャスター部品破損(劣化の為)
334	備品関連	7	R3	11	11	リハビリⅠ病棟	保護34号室スプリングラヘッドカバーが破損した
335	備品関連	8	R3	11	17	多機能病棟	207-1号室カーテン取付け
336	備品関連	9	R3	11	18	リハビリⅡ病棟	454号室の簡易ナースコールの電池を交換
337	備品関連	10	R3	11	22	リハビリⅡ病棟	414-3号室カーテンが一部外れた
338	備品関連	11	R3	11	24	多機能病棟	225号室カーテン取外し
339	備品関連	12	R3	11	24	多機能病棟	225号室読書灯取外し
340	備品関連	13	R3	11	29	多機能病棟	203号室'ベッド'フットボードの金具破損、化粧板破れ
341	備品関連	14	R3	11	30	集中治療病棟	123号室読書灯が折れた
342	建具関連	1	R3	12	3	リハビリⅠ病棟	スタッフステーションの小窓のクレセント鍵が破損した
343	建具関連	2	R3	12	6	集中治療病棟	女性棟トイレの鍵が解錠し難い
344	建具関連	3	R3	12	6	若松病棟	スタッフステーションの女子トイレの取手が緩んでいる
345	建具関連	4	R3	12	6	外来	外来診察室③の扉が開いたまま固定出来ない
346	建具関連	5	R3	12	6	リハビリⅠ病棟	女性洗面台下の受けの部品破損
347	建具関連	6	R3	12	6	リハビリⅠ病棟	女性洗面台下の板を外し、ネジ等も取り外された
348	建具関連	7	R3	12	6	リハビリⅠ病棟	女性洗面台の天井付近のプラスチックカバーを外した
349	建具関連	8	R3	12	9	リハビリⅡ病棟	413-3号室のロッカーの鍵がシリンダーごと取れている
350	建具関連	9	R3	12	13	多機能病棟	234号室の扉の鍵が開けにくい
351	建具関連	10	R3	12	13	集中治療病棟	面会室の扉が閉まりにくい
352	建具関連	11	R3	12	14	多機能病棟	保護エリア浴室の鍵が閉まりにくい
353	建具関連	12	R3	12	14	多機能病棟	倉庫の鍵の開閉不良
354	建具関連	13	R3	12	15	多機能病棟	面会室の鍵の開閉不良
355	建具関連	14	R3	12	15	多機能病棟	診察室②の扉の鍵開閉不良
356	建具関連	15	R3	12	17	医療観察法ユニット	3号室、5号室のトイレ扉下の床がめくれている
357	建具関連	16	R3	12	24	リハビリⅡ病棟	パントリー引き戸を開放保持状態にしてほしい
358	建具関連	17	R3	12	24	リハビリⅡ病棟	身障者トイレの入口の床に穴があいている
359	建具関連	18	R3	12	24	リハビリⅡ病棟	441号室のドアの鍵(部屋側)が中にめり込んでいる
360	建具関連	19	R3	12	28	集中治療病棟	診察室②扉(食堂側)の鍵が抜けないことがある
361	給排水衛生設備関連	1	R3	12	3	多機能病棟	保護27号室トイレ操作バルブから水が漏れる
362	給排水衛生設備関連	2	R3	12	6	若松病棟	女性棟浴室の排水溝が詰まりそうになっている
363	給排水衛生設備関連	3	R3	12	6	リハビリⅠ病棟	女性洗面台水道のハンドルとカートリッジが破損した
364	給排水衛生設備関連	4	R3	12	15	多機能病棟	スタッフステーション洗面台の手洗いセンサ不良
365	給排水衛生設備関連	5	R3	12	15	集中治療病棟	女性棟トイレ洋式ハンドル部から水漏れ
366	給排水衛生設備関連	6	R3	12	27	集中治療病棟	スタッフステーションの手洗い洗面台の排水不良
367	給排水衛生設備関連	7	R3	12	27	多機能病棟	女性洗面所の水道レバーが外れている
368	給排水衛生設備関連	8	R3	12	27	リハビリⅡ病棟	男性洗面所の水道レバーが外れている
369	空調設備関連	1	R3	12	8	多機能病棟	PACエアコン(保護室廊下系統)から異音がする
370	空調設備関連	2	R3	12	27	集中治療病棟	122-号室エアコンが暖房設定に切り変わらない
371	電気設備関連	1	R3	12	1	若松病棟	スタッフステーションの電灯がちらつく
372	電気設備関連	2	R3	12	13	リハビリⅡ病棟	441-3号室天井の照明が点滅する
373	電気設備関連	3	R3	12	15	外構	センター橋付近看板サイン照明安定器不良
374	電気設備関連	4	R3	12	8	多機能病棟	234号室のナースコールのプレートを金属プレートに交換して欲しい
375	電気設備関連	5	R3	12	9	多機能病棟	234号室のスイッチプレートを金属プレートに交換して欲しい
376	電気設備関連	6	R3	12	27	多機能病棟	209号室の照明が点かない
377	備品関連	1	R3	12	6	集中治療病棟	保護ホールのロールカーテンが上げ下げしにくい
378	備品関連	2	R3	12	6	多機能病棟	ミーティングルームのベッドのサイドモールドが外れた
379	備品関連	3	R3	12	7	外来	中央待合ホールのブラインドカーテンの重りケース破損
380	備品関連	4	R3	12	8	多機能病棟	234号室のカーテンを取り外してほしい
381	備品関連	5	R3	12	10	供給部門	栄養管理検収室掛け時計が故障した
382	備品関連	6	R3	12	13	管理部門	大会議室の時計が止まっている

令和3年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
383	備品関連	7	R3	12	14	リハビリⅡ病棟	453-4号室読書灯球切れ
384	備品関連	8	R3	12	14	リハビリⅠ病棟	読書灯の固定部分不具合
385	備品関連	9	R3	12	15	リハビリⅡ病棟	433号室の読書灯取付け
386	備品関連	10	R3	12	20	リハビリⅡ病棟	413-2号のカーテンを3箇所取付けて欲しい
387	備品関連	11	R3	12	20	管理部門	検収室の時計時刻修正依頼
388	備品関連	12	R3	12	22	集中治療病棟	124号室機の引出しの鍵がかからない
389	備品関連	13	R3	12	22	リハビリⅠ病棟	食堂の椅子の木が外れかかっている
390	備品関連	14	R3	12	24	リハビリⅠ病棟	NS用椅子のキャスターが破損している
391	備品関連	15	R3	12	27	集中治療病棟	保護室ホールの時計の時刻が合わない
392	備品関連	16	R3	12	28	若松病棟	青年期ホールの時計の時刻を調整してほしい
393	建具関連	1	R4	1	4	リハビリⅡ病棟	男性洗面所のカランが取れた
394	建具関連	2	R4	1	4	多機能病棟	男性棟汚物処理室の扉開閉時に異音がある
395	建具関連	3	R4	1	4	医療観察法ユニット	8号室トイレ扉の開閉時にひっかかりがある
396	建具関連	4	R4	1	11	リハビリⅠ病棟	321号室の扉がぐらつく
397	建具関連	5	R4	1	13	集中治療病棟	スタッフステーションの扉(一般側)の鍵が閉まらない
398	建具関連	6	R4	1	14	若松病棟	談話室の扉の隙間に紙が挟まっている
399	建具関連	7	R4	1	17	供給部門	厨房洗浄室の排水溝のゴミ受けのネジが外れている
400	建具関連	8	R4	1	18	集中治療病棟	男性棟浴室の窓ストッパーが1つ外れ、もう1つが外れかかっている
401	建具関連	9	R4	1	24	デイケア棟	生活支援室スタッフルーム排煙装置のカバー(3箇所)外して欲しい
402	建具関連	10	R4	1	26	集中治療病棟	ステーションの入口の鍵が開けにくい
403	建具関連	11	R4	1	26	リハビリⅠ病棟	324-2号室のロッカーの鍵が半分折れシリンダー内に入り込んでいる
404	給排水衛生設備関連	1	R4	1	4	多機能病棟	女性棟洗面所のカランが取れた(2箇所)
405	給排水衛生設備関連	2	R4	1	4	集中治療病棟	122号室洗面所のお湯が出ない
406	給排水衛生設備関連	3	R4	1	4	集中治療病棟	121号室洗面所のお湯が出ない
407	給排水衛生設備関連	4	R4	1	4	多機能病棟	女性浴室の扉から脱衣室へ水が浸入する
408	給排水衛生設備関連	5	R4	1	4	多機能病棟	男性浴室の扉から脱衣室へ水が浸入する
409	給排水衛生設備関連	6	R4	1	14	若松病棟	男性棟浴室排水溝が詰まっている
410	給排水衛生設備関連	7	R4	1	17	供給部門	栄養管理女性トイレ手洗い洗面台の水が止まらない時がある
411	給排水衛生設備関連	8	R4	1	17	多機能病棟	スタッフステーション内の洗面台が無人でも断続的な流水が
412	給排水衛生設備関連	9	R4	1	20	デイケア棟	地域生活支援棟職員用女子トイレ洋式トイレのレバーから水滴が落ちている
413	給排水衛生設備関連	10	R4	1	24	供給部門	栄養管理厨房調理室のカランが外れた
414	給排水衛生設備関連	11	R4	1	25	リハビリⅡ病棟	男性洗面所のカランが一箇所外れた
415	給排水衛生設備関連	12	R4	1	26	集中治療病棟	135号室洗面所の排水詰り有りを改善してほしい
416	空調設備関連	1	R4	1	17	集中治療病棟	123号暖房が出ない
417	電気設備関連	1	R4	1	13	外来	外来駐車場看板サイン照明蛍光管切れ
418	電気設備関連	2	R4	1	14	リハビリⅠ病棟	312号室電動ベッドのリモコンの中の導線が露出している
419	電気設備関連	3	R4	1	19	若松病棟	思春期病棟入口のインターホンが鳴らない事がある
420	電気設備関連	4	R4	1	28	管理部門	男子更衣室電球1個交換してほしい
421	備品関連	1	R4	1	5	デイケア棟	地域生活支援棟面談室の時計が故障している
422	備品関連	2	R4	1	11	多機能病棟	201号室のカーテンを取替えてほしい
423	備品関連	3	R4	1	13	管理部門	大会議会議用テーブルのキャスターが破損
424	備品関連	4	R4	1	18	多機能病棟	221号室のカーテンレールフックを取り外してほしい
425	備品関連	5	R4	1	21	リハビリⅡ病棟	442-3号室のロッカーの鍵が開けにくく、取手の一部が破損
426	備品関連	6	R4	1	21	リハビリⅡ病棟	423-1号室の読書灯の明かりが時々消えてしまう
427	備品関連	7	R4	1	24	リハビリⅡ病棟	453-3号室の読書灯の関節部がグラグラしている
428	備品関連	8	R4	1	26	管理部門	事務局電波時計の時刻が遅れている
429	備品関連	9	R4	1	28	リハビリⅠ病棟	スタッフステーションの椅子キャスターが破損している
430	備品関連	10	R4	1	31	集中治療病棟	113号室読書灯の接続部分が破損している
431	建具関連	1	R4	2	3	供給部門	栄養管理厨房調理室の出入口扉が閉まりにくい
432	建具関連	2	R4	2	3	デイケア棟	生活支援室事務室の扉が勢いよく閉まる
433	建具関連	3	R4	2	4	外来	外来職員女子トイレ(和式)のドア鍵がガタガタしている
434	建具関連	4	R4	2	7	リハビリⅡ病棟	観察室のドアが開けにくい
435	建具関連	5	R4	2	9	多機能病棟	222号室扉開閉不良
436	建具関連	6	R4	2	21	外来	外来思春期外来診察室⑥の扉が最後まで閉まらない
437	建具関連	7	R4	2	22	若松病棟	思春期出入口のフランス鍵(上部)ネジが外れた
438	建具関連	8	R4	2	28	リハビリⅠ病棟	ステーション内の職員トイレ横の扉開閉不良
439	給排水衛生設備関連	1	R4	2	3	集中治療病棟	男性棟トイレ和式の天井より水漏れ
440	給排水衛生設備関連	2	R4	2	7	若松病棟	男子トイレの洋式便座が暖まらない
441	給排水衛生設備関連	3	R4	2	7	多機能病棟	女性棟洗面台(右から2番目)が詰まっている
442	給排水衛生設備関連	4	R4	2	9	リハビリⅡ病棟	男性浴室のシャワ(手前)のカランから少量の水が出てくる
443	給排水衛生設備関連	5	R4	2	16	リハビリⅡ病棟	男性洗面所の洗面台(左から2番目)水が少量しか出ない
444	給排水衛生設備関連	6	R4	2	16	管理部門	事務局前職員男子トイレ小便器2箇所のつまり
445	給排水衛生設備関連	7	R4	2	16	多機能病棟	男子トイレ(洋式)レバーハンドル部より水漏れ
446	給排水衛生設備関連	8	R4	2	18	管理部門	救急情報センターのトイレの便座が外れている
447	空調設備関連	1	R4	2	2	リハビリⅡ病棟	431号室温度設定するも室内温度が上がらない

令和3年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
448	空調設備関連	2	R4	2	24	集中治療病棟	124号室暖房が出ない
449	電気設備関連	1	R4	2	9	多機能病棟	225号室のコンセントカバー(塞ぎ用)を229号室に取付
450	電気設備関連	2	R4	2	9	リハビリⅡ病棟	441-4号室の照明が点滅する
451	備品関連	1	R4	2	1	リハビリⅠ病棟	職員休憩室の食器棚、ステーション内の棚の取っ手が外れた
452	備品関連	2	R4	2	2	多機能病棟	206-2号室読書灯取付け
453	備品関連	3	R4	2	3	若松病棟	保護室に時計を設置してほしい
454	備品関連	4	R4	2	4	外来	救急外来車椅子の空気が不足している
455	備品関連	5	R4	2	9	多機能病棟	229号室読書灯を取り外してほしい
456	備品関連	6	R4	2	9	多機能病棟	225号室カーテンを取り付けてほしい
457	備品関連	7	R4	2	9	多機能病棟	225号室読書灯を取り付けてほしい
458	備品関連	8	R4	2	9	多機能病棟	206号室の車椅子がガタガタする
459	備品関連	9	R4	2	15	リハビリⅡ病棟	424-1号室カーテンを交換してほしい
460	備品関連	10	R4	2	15	リハビリⅡ病棟	424-2号室カーテンを交換してほしい
461	備品関連	11	R4	2	15	リハビリⅡ病棟	424-3号室カーテンを交換してほしい
462	備品関連	12	R4	2	15	リハビリⅡ病棟	424-4号室カーテンを交換してほしい
463	備品関連	13	R4	2	17	若松病棟	椅子のネジが緩んでいるので締めてほしい
464	備品関連	14	R4	2	25	若松病棟	519-3号室カーテンが外れた
465	その他	1	R4	2	17	多機能病棟	畳2枚、ポ-タブルトイレ1個破棄してほしい
466	建具関連	1	R4	3	2	多機能病棟	パントリーのドア鍵が開けにくい
467	建具関連	2	R4	3	4	多機能病棟	保護室26号室扉の締まりが悪い
468	建具関連	3	R4	3	16	供給部門	栄養管理洗浄室の溝のゴミ受けネジが脱落した
469	建具関連	4	R4	3	17	集中治療病棟	男性棟憩いコーナーの窓ストッパーが取れた
470	建具関連	5	R4	3	25	リハビリⅠ病棟	入口のドアノブが外れそう
471	建具関連	6	R4	3	25	リハビリⅡ病棟	面会室の鍵が途中でひっかかりスムーズに差し込めない
472	建具関連	7	R4	3	25	リハビリⅡ病棟	診察室1の扉のストッパーが効かない
473	建具関連	8	R4	3	25	若松病棟	青年期スタッフステーションの扉がカードキーで開かない時がある
474	建具関連	9	R4	3	28	多機能病棟	女性棟汚物処理室の流し台下の扉が外れかけている
475	建具関連	10	R4	3	28	集中治療病棟	保護側倉庫の扉の鍵が回りにくい
476	建具関連	11	R4	3	30	リハビリⅠ病棟	入口の二重扉の外側の扉が鍵で回りにくい
477	給排水衛生設備関連	1	R4	3	3	供給部門	栄養管理厨房女子トイレのレバーハンドル部より水漏れ
478	給排水衛生設備関連	2	R4	3	4	集中治療病棟	男性棟洗面台(左から2番目)のカランが取れた
479	給排水衛生設備関連	3	R4	3	11	デイケア棟	生活支援室職員用女子トイレの水漏れ
480	給排水衛生設備関連	4	R4	3	14	供給部門	栄養管理厨房蛇口から水漏れ
481	給排水衛生設備関連	5	R4	3	24	若松病棟	青年期浴室のカランから水が出ない
482	給排水衛生設備関連	6	R4	3	28	多機能病棟	女性棟浴室のカランの温度表示が「LO」になっている
483	給排水衛生設備関連	7	R4	3	31	若松病棟	青年期男性トイレの便座の温度調節が機能していない
484	空調設備関連	1	R4	3	25	集中治療病棟	111号室の暖房が出ない
485	電気設備関連	1	R4	3	25	若松病棟	511号室-3のコンセントに読書灯プラグを差し込んでも点灯しない
486	電話・通信設備関連	2	R4	3	28	多機能病棟	231号室ナースコールのボタンを押しても反応しない時がある
487	備品関連	1	R4	3	1	外来	外来正面関の車椅子(No. 2)タイヤの空気を入れてほしい
488	備品関連	2	R4	3	7	リハビリⅠ病棟	患者が食堂で公衆電話使用中、倒れ電話の台が一部破損
489	備品関連	3	R4	3	7	リハビリⅡ病棟	453号室-3カーテンレール1ヶ所破損した為、取付け
490	備品関連	4	R4	3	7	集中治療病棟	125号室の読書灯が破損している
491	備品関連	5	R4	3	7	リハビリⅠ病棟	313号室3ベッドの読書灯電球交換
492	備品関連	6	R4	3	8	管理部門	事務局壁掛け電波時計の時刻調整
493	備品関連	7	R4	3	11	リハビリⅠ病棟	313-2号室読書灯点灯するが直ぐ消える
494	備品関連	8	R4	3	14	集中治療病棟	15号室前室の壁掛け時計が止まっている
495	備品関連	9	R4	3	15	集中治療病棟	ベッド柵角の保護カバが破損した
496	備品関連	10	R4	3	15	リハビリⅡ病棟	412号室オーバーテーブルの上下操作する部品の一部が破損
497	備品関連	11	R4	3	16	多機能病棟	211号室読書灯を取付けて欲しい
498	備品関連	12	R4	3	16	外来	薬剤科設置の机の引出の化粧ベニアが剥がれてガタガタしている
499	備品関連	13	R4	3	18	多機能病棟	228-2号室のロッカーの鍵を紛失した為、シリンダーを交換
500	備品関連	14	R4	3	22	多機能病棟	読書灯の蛍光灯部分のカバーが破損した
501	備品関連	15	R4	3	25	若松病棟	518号室の机の左側面が破損した
502	備品関連	16	R4	3	25	リハビリⅠ病棟	324・2号室のロッカーキーが半分に折れてシリンダー内に残っている
503	備品関連	17	R4	3	25	多機能病棟	食堂の椅子の足が座面から外れそうになっている
504	備品関連	18	R4	3	29	リハビリⅡ病棟	汚物処理室の扉が直ぐ閉まってしまう
505	備品関連	19	R4	3	29	多機能病棟	211号室の読書灯取付けて欲しい
506	備品関連	20	R4	3	30	デイケア棟	地域生活支援室の壁掛け時計を移設して欲しい
507	備品関連	21	R4	3	31	リハビリⅡ病棟	観察個室の壁掛け時計が電池交換したが動かない

令和2年度

種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等	
1	建具関連	1	R2	4	1	多機能病棟	234号室の机の引き出しの破損
2	建具関連	2	R2	4	3	リハビリⅠ病棟	出入口扉(病棟側)ドアノブのがたつき
3	建具関連	3	R2	4	6	集中治療病棟	121号室窓のストッパー破損
4	建具関連	4	R2	4	6	事務局	事務用いすの高さ調整が不能
5	建具関連	5	R2	4	8	集中治療病棟	121号室窓のクレセントロックが掛からない
6	建具関連	6	R2	4	8	リハビリⅠ病棟	スタッフステーション東側入口扉が擦れる
7	建具関連	7	R2	4	9	外来	処置観察室のロッカー鍵が回りにくい
8	建具関連	8	R2	4	10	供給部門	サービス出入口フランス落とし破損
9	建具関連	9	R2	4	13	集中治療病棟	131号室ロッカーの鍵がかかりにくい
10	建具関連	10	R2	4	15	多機能病棟	スタッフステーション扉(電気錠)がずれの警報が頻発
11	建具関連	11	R2	4	22	医療観察法ユニット	医療観察法ユニット→リハビリⅠ西側通路の扉ガラスの保護フィルムの一部が剥離
12	建具関連	12	R2	4	22	集中治療病棟	倉庫保管の患者用机の左側側板の一部が剥離
13	建具関連	13	R2	4	22	集中治療病棟	122号室窓枠の部品(ストッパー)が脱落
14	建具関連	14	R2	4	27	外来	処置室扉の鍵がまわりにくい
15	建具関連	15	R2	4	27	集中治療病棟	114号室ロッカーの鍵の施錠・解錠が出来ない
16	建具関連	16	R2	4	30	リハビリⅠ病棟	一般浴室引き戸扉の鍵の施錠・解錠が出来ない
17	建具関連	17	R2	4	30	集中治療病棟	窓のサッシの部品一部破損
18	給排水衛生設備関連	1	R2	4	1	多機能病棟	男子洗面所2番目排水が詰まる
19	給排水衛生設備関連	2	R2	4	2	リハビリⅡ病棟	433号室ポータブルトイレ蓋破損
20	給排水衛生設備関連	3	R2	4	2	リハビリⅠ病棟	31号室内手洗いの詰まり
21	給排水衛生設備関連	4	R2	4	7	集中治療病棟	26号室のトイレ洗浄用バルブハンドルが固い
22	給排水衛生設備関連	5	R2	4	17	多機能病棟	男性棟多目的便所便座軸受け破損
23	給排水衛生設備関連	6	R2	4	20	供給部門	栄養管理洗浄室シングルレバー(湯)ハンドルを閉めても水滴が落ちる
24	給排水衛生設備関連	7	R2	4	21	供給部門	栄養管理下処理室混合水栓のハンドルが取れた
25	給排水衛生設備関連	8	R2	4	22	集中治療病棟	135号室手洗い排水が詰まる
26	給排水衛生設備関連	9	R2	4	22	リハビリⅡ病棟	ステーション内のトイレ横の洗面台の手洗い水が出ない
27	給排水衛生設備関連	10	R2	4	27	リハビリⅡ病棟	女子洗面側洗濯機排水溝が詰まる
28	給排水衛生設備関連	11	R2	4	28	多機能病棟	バンドリー横男子洋式トイレが詰まる
29	電気設備関連	1	R2	4	1	集中治療病棟	スタッフステーション内時計2台時刻合わせ
30	電気設備関連	2	R2	4	2	集中治療病棟	時計2台の時刻合わせ
31	電気設備関連	3	R2	4	3	リハビリⅠ病棟	311号室読書灯を取付け
32	電気設備関連	4	R2	4	8	リハビリⅠ病棟	312号室コンセントが破損
33	電気設備関連	5	R2	4	9	多機能病棟	230号室読書灯を取付け
34	電気設備関連	6	R2	4	9	リハビリⅠ病棟	323-4電動ベッドのコンセント破損
35	電気設備関連	7	R2	4	13	多機能病棟	保護室30号室前室壁掛け時計が止まっている
36	電気設備関連	8	R2	4	14	集中治療病棟	121号室読書灯ががたつき
37	電気設備関連	9	R2	4	14	集中治療病棟	123号室読書灯ががたつき
38	電気設備関連	10	R2	4	15	多機能病棟	221号室読書灯破損
39	電気設備関連	11	R2	4	17	集中治療病棟	106号室読書灯くびれ部位、配線むきが出し
40	電気設備関連	12	R2	4	17	リハビリⅠ病棟	313号-4号室読書灯頭が破損
41	電気設備関連	13	R2	4	20		案内サイン照明球切れ
42	電気設備関連	14	R2	4	22	多機能病棟	233号室読書灯取付け
43	電気設備関連	15	R2	4	27	多機能病棟	アース付変換コンセントプラグ2個設置
44	電気設備関連	16	R2	4	27	リハビリⅡ病棟	12号室読書灯の破損による修理
45	その他	1	R2	4	2	リハビリⅡ病棟	車いすのフット部分を取付作業
46	その他	2	R2	4	3	外来	車イスのタイヤの修理
47	その他	3	R2	4	7	医療観察法ユニット	中庭出入口付近鳥の巣の除去
48	その他	4	R2	4	14	医療観察法ユニット	中庭出入口付近鳥が巣を作るので対策要請
49	その他	5	R2	4	17	集中治療病棟	保護室17号室天井に付着したティッシュの除去
50	その他	6	R2	4	20	医療観察法ユニット	監視カメラが再生出来ない
51	その他	7	R2	4	30	集中治療病棟	ベッドの頭部側ジャッキアップ出来ない
52	建具関連	1	R2	5	7	多機能病棟	221号室椅子が破損
53	建具関連	2	R2	5	7	多機能病棟	229号室引き戸の鍵が開かない
54	建具関連	3	R2	5	8	集中治療病棟	131号室の引き戸の鍵がかからない
55	建具関連	4	R2	5	11	リハビリⅡ病棟	422号室の椅子の座面が外れた
56	建具関連	5	R2	5	11	医療観察法ユニット	2号室トイレ扉上部の板がはぐれかけている
57	建具関連	6	R2	5	13	多機能病棟	229号室にカーテンを取付けてほしい
58	建具関連	7	R2	5	13	集中治療病棟	113号室。104号室カーテン取付けて欲しい
59	建具関連	8	R2	5	18	若松病棟	513-1号室カーテンが外れている
60	建具関連	9	R2	5	18	医療観察法ユニット	3号室のロッカー鍵穴に鍵が折れ残った
61	建具関連	10	R2	5	18	集中治療病棟	診察室2の扉の鍵がまわりにくい
62	建具関連	11	R2	5	19	リハビリⅡ病棟	414-1, 414-3, 424-1, 424-4号室カーテン取付け
63	建具関連	12	R2	5	21	多機能病棟	233号室カーテン取付けてほしい
64	建具関連	13	R2	5	21	若松病棟	保護室→食堂に入る鍵の鍵穴に鍵が入らない

令和2年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
65	建具関連	14	R2	5	21	多機能病棟	232号室の扉施錠時、lcmぐらい隙間が空く
66	建具関連	15	R2	5	27	多機能病棟	228-1号室カーテンを228-4号室カーテンと入れ替え
67	給排水衛生設備関連	1	R2	5	7	リハビリⅡ病棟	41号室トイレに乾電池を10本程度流した。
68	給排水衛生設備関連	2	R2	5	8	リハビリⅡ病棟	41号室トイレに乾電池、ラジオ、イヤホンを流した。
69	給排水衛生設備関連	3	R2	5	14	多機能病棟	スタッフステーションの流し台排水詰り
70	給排水衛生設備関連	4	R2	5	14	リハビリⅡ病棟	男性洗面側洗濯機の排水溝が詰まる
71	給排水衛生設備関連	5	R2	5	14	外来	外来身障者用トイレ洋式便器自動水栓で流れない
72	給排水衛生設備関連	6	R2	5	29	供給部門	栄養管理下処理室カランのハンドルが外れた
73	給排水衛生設備関連	7	R2	5	29	供給部門	調理室のシンク水栓の取手が取れた
74	空調設備関連	1	R2	5	12		集中治療病棟女性浴室暖房換気劇が効かない
75	空調設備関連	2	R2	5	23		救急情報センターのエアコンフィルタを交換して欲しい
76	空調設備関連	3	R2	5	22		B棟屋上吸収式冷温水発生機2号機異常停止
77	電気設備関連	1	R2	5	18	多機能病棟	207号室第4ベッド読書灯を取付け
78	電気設備関連	2	R2	5	18	多機能病棟	207号室第2ベッド読書灯を取付け
79	電気設備関連	3	R2	5	20	多機能病棟	229号室読書灯を取付け
80	電気設備関連	4	R2	5	21	多機能病棟	222号室読書灯を取付け
81	その他	1	R2	5	7	多機能病棟	食堂公衆電話のお金が詰まる
82	その他	2	R2	5	7	多機能病棟	221号室椅子が破損
83	その他	3	R2	5	7	リハビリⅡ病棟	スタッフステーションのスタッフ椅子の滑車が外れる。
84	その他	4	R2	5	15	看護局	壁面時計の時刻合わせ
85	その他	5	R2	5	19	リハビリⅡ病棟	434ヨ号ベッド柵のプラスチックカバーが破損している。
86	その他	6	R2	5	25	外来	外来呼び出し装置の電池交換して欲しい
87	その他	7	R2	5	27	外来	外来ワゴン車の組み立て
88	建具関連	1	R2	6	2	リハビリⅡ病棟	413-4号室ロッカーと机の鍵が曲がっている
89	建具関連	2	R2	6	2	多機能病棟	ナースステーション北側出入口の扉の鍵が開けにくい
90	建具関連	3	R2	6	2	多機能病棟	31号室引き戸の鍵が開けにくい
91	建具関連	4	R2	6	5	多機能病棟	22号室のロッカーを28号室の鍵で閉開出来るようにして欲しい
92	建具関連	5	R2	6	8	集中治療病棟	パントリーの扉の鍵が開けにくい
93	建具関連	6	R2	6	8	多機能病棟	234号室机引き出し部分が破損した
94	建具関連	7	R2	6	8	リハビリⅠ病棟	女子トイレ①の和式トイレのドアが解錠できない
95	建具関連	8	R2	6	11	リハビリⅡ病棟	432号-3デスクの鍵がかからない
96	建具関連	9	R2	6	12	リハビリⅡ病棟	454号室のロッカーの鍵がかかりにくい
97	建具関連	10	R2	6	15	医療観察法ユニット	5号室、6号室ののストッパーが効かない
98	建具関連	11	R2	6	15	リハビリⅡ病棟	スタッフルーム横のベランダ水漏れ
99	建具関連	12	R2	6	22	リハビリⅠ病棟	323-3号室ロッカーの鍵が破損した
100	建具関連	13	R2	6	23	集中治療病棟	処置室の鍵が開けにくい
101	建具関連	14	R2	6	25	若松分校	職員女子トイレドア取手の動きが悪い
102	建具関連	15	R2	6	26	集中治療病棟	保護室前室廊下側施錠不良が多発
103	給排水衛生設備関連	1	R2	6	2	リハビリⅠ病棟	食堂左側自動水栓の水が出ない
104	給排水衛生設備関連	2	R2	6	11	若松病棟	思春期男子棟浴室のお湯の出が悪い
105	給排水衛生設備関連	3	R2	6	12	リハビリⅡ病棟	男性浴槽の蛇口タイマー点滅
106	給排水衛生設備関連	4	R2	6	18	デイケア棟	男子洋式トイレ給水配管より水漏れ
107	給排水衛生設備関連	5	R2	6	19	事務局	流し台蛇口レバーが固い
108	給排水衛生設備関連	6	R2	6	23	集中治療病棟	男性棟多目的トイレの洋式便器自動水栓で流れない
109	給排水衛生設備関連	7	R2	6	23	集中治療病棟	113号室手洗いの蛇口がグラグラする
110	給排水衛生設備関連	8	R2	6	29	リハビリⅠ病棟	食堂洗面所(左側)水がでない
111	給排水衛生設備関連	9	R2	6	30	リハビリⅡ病棟	女子南側個室便所の暖房便座の温度調整つまみが取れる
112	給排水衛生設備関連	10	R2	6	30	リハビリⅡ病棟	女子洗面所一番奥の蛇口バンドルが取れた
113	空調設備関連	1	R2	6	11	集中治療病棟	131号室ファンコイルユニットから冷風が出ない
114	電気設備関連	1	R2	6	1	リハビリⅠ病棟	311号室ナースコール破損
115	電気設備関連	2	R2	6	23	多機能病棟	230号室の読書灯が点滅する
116	電気設備関連	3	R2	6	23	多機能病棟	2幻号室、234号室に読書灯を取付け
117	電気設備関連	4	R2	6	24	集中治療病棟	112号室読書灯取付ネジ緩み
118	電気設備関連	5	R2	6	30	リハビリⅡ病棟	44ト1号室の読書灯の破損
119	その他	1	R2	6	1	外来	思春期外来5診時計時刻合わせ
120	その他	2	R2	6	2	多機能病棟	234号室カーテン取付け
121	その他	3	R2	6	3	集中治療病棟	椅子のキャスターが破損
122	その他	4	R2	6	9	医療局	当直室の時計電池切れ
123	その他	5	R2	6	10	リハビリⅡ病棟	観察室電動ベッドコンセント差し込み部分が破損
124	その他	6	R2	6	12	リハビリⅡ病棟	424-2号カーテン取付け
125	その他	7	R2	6	12	リハビリⅠ病棟	324号室3ベッドカーテン取付け
126	その他	8	R2	6	12	多機能病棟	222号室パイプベッド補強
127	その他	9	R2	6	18	多機能病棟	228-4号室カーテン取付け

令和2年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
128	その他	10	R2	6	18	若松病棟	520～3号室カーテン交換
129	その他	11	R2	6	22	リハビリⅠ病棟	314-4窓側カーテン取外し
130	その他	12	R2	6	22	若松病棟	ワゴン車2台の車輪が軋む
131	その他	13	R2	6	22	事務局	チャイム時計合わ
132	その他	14	R2	6	22	事務局	掛時計3か所時刻を調整
133	その他	15	R2	6	25	供給部門	栄養管理事務室時計合わせ
134	その他	16	R2	6	25	看護局	女子更衣室時計合わせ
135	その他	17	R2	6	29	リハビリⅠ病棟	電話器キャッチ機能が繋がらないことがある、外線電話がかけられない事がある
136	その他	18	R2	6	29	若松病棟	屋上にポールが上がった
137	その他	19	R2	6	29	多機能病棟	222号室カーテン及び読書灯を取付け
138	建具関連	1	R2	7	2	医療観察法ユニット	処置室の食堂側の鍵穴が入りにくい
139	建具関連	2	R2	7	13	集中治療病棟	112号室の引き戸扉の鍵が閉まらない
140	建具関連	3	R2	7	13	リハビリⅡ病棟	ステーション後方入口の鍵が開かない
141	建具関連	4	R2	7	13	リハビリⅡ病棟	451号室の扉の鍵が開かない
142	建具関連	5	R2	7	13	リハビリⅡ病棟	422号のロッカーの鍵が開かない
143	建具関連	6	R2	7	15	リハビリⅠ病棟	男性側和式トイレの扉が閉まらない
144	建具関連	7	R2	7	15	多機能病棟	209号室引き戸扉が途中から閉まらない
145	建具関連	8	R2	7	16	集中治療病棟	倉庫引き戸扉の鍵が入りにくい
146	建具関連	9	R2	7	16	リハビリⅡ病棟	313-1号室ロッカー鍵の破損
147	建具関連	10	R2	7	16	外来	診察室②引き戸扉が開いたままにならない
148	建具関連	11	R2	7	17	集中治療病棟	器材・リネン庫を開閉時に鍵が引っかかる
149	建具関連	12	R2	7	20	多機能病棟	保護室23号室の扉を閉める際に、上部の部品から異音が発生
150	建具関連	13	R2	7	20	多機能病棟	保護室22号室の扉を閉める際に、上部の部品から異音が発生
151	建具関連	14	R2	7	21	リハビリⅠ病棟	313-1機の施錠が出来なくなった
152	建具関連	15	R2	7	27	多機能病棟	処置室引き戸の鍵が閉まらない時がある
153	建具関連	16	R2	7	31	デイケア棟	地域支援スタッフルーム入口ドアの閉まり悪い
154	給排水衛生設備関連	1	R2	7	1	集中治療病棟	スタッフステーション内手洗い排水が詰まる
155	給排水衛生設備関連	2	R2	7	3	リハビリⅠ病棟	女子洗面所奥の洗面台固定金具を患者が外した
156	給排水衛生設備関連	3	R2	7	6	リハビリⅡ病棟	女子洗面所右から2番目水栓レバーハンドルが外れた
157	給排水衛生設備関連	4	R2	7	6	集中治療病棟	18号室トイレ手洗い排水が詰まった
158	給排水衛生設備関連	5	R2	7	14	集中治療病棟	135号室トイレの便座の温度調整つまみが外れた
159	給排水衛生設備関連	6	R2	7	14	集中治療病棟	135号室手洗い排水が詰まる
160	給排水衛生設備関連	7	R2	7	20	リハビリⅠ病棟	リビングあさがおトイレ(左側)の洗浄水の水压が強い
161	給排水衛生設備関連	8	R2	7	21	リハビリⅡ病棟	女性用洋式便器の給水管から水漏れ及び暖房便座コンセントプラグ破損
162	空調設備関連	1	R2	7	8	外来	思春期外来7診の冷房の効が悪い
163	空調設備関連	2	R2	7	20	多機能病棟	27号室天井より漏水
164	空調設備関連	3	R2	7	28	多機能病棟	205号室空調(FCU)調整が出来ず冷えすぎる
165	空調設備関連	4	R2	7	30	外来	スタッフステーションファンコイル吹き出し口から水漏れ
166	空調設備関連	5	R2	7	31	リハビリⅡ病棟	43号室前廊下から水漏れがする
167	電気設備関連	1	R2	7	1	多機能病棟	202号室読書灯取付け
168	電気設備関連	2	R2	7	2	集中治療病棟	112号室読書灯が破損
169	電気設備関連	3	R2	7	10	集中治療病棟	106号室の読書灯の取付け
170	電気設備関連	4	R2	7	10	多機能病棟	231号室の読書灯破損
171	電気設備関連	5	R2	7	13	リハビリⅠ病棟	313-1号室の読書灯破損
172	電気設備関連	6	R2	7	13	リハビリⅡ病棟	54号室読書灯が点滅
173	電気設備関連	7	R2	7	20	若松病棟	519-2号室読書灯が破損
174	電気設備関連	8	R2	7	20	多機能病棟	保護室22号室蛍光管、常夜灯共に点滅
175	電気設備関連	9	R2	7	22	若松病棟	思春期入口インターホンが鳴らない
176	電気設備関連	10	R2	7	27	多機能病棟	211号室の読書灯が破損
177	電気設備関連	11	R2	7	30	リハビリⅡ病棟	読書灯の取付け
178	その他	1	R2	7	1	集中治療病棟	105号室カーテンフックを取外し
179	その他	2	R2	7	3	多機能病棟	212号室ベッドのリモコンコード断線
180	その他	3	R2	7	3	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション入口緩衝材が剥がれている
181	その他	4	R2	7	3	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション内椅子の車輪の一部が外れる
182	その他	5	R2	7	6	多機能病棟	スタッフステーション内の時計電池を交換しても、秒針が動かない
183	その他	6	R2	7	6	多機能病棟	保護室の監視モニターの画面に、7/4停電発生後から文字が表示中で消えない
184	その他	7	R2	7	6	若松病棟	ボールの空気入れ破損(2台)
185	その他	8	R2	7	7	リハビリⅠ病棟	リクライニング車椅子右車輪バンク
186	その他	9	R2	7	7	リハビリⅠ病棟	313-4号室カーテン取付
187	その他	10	R2	7	8	外来	思春外来6診にカレンダー用フックの取付け
188	その他	11	R2	7	8	若松病棟	ワゴン車の組み立て
189	その他	12	R2	7	13	リハビリⅠ病棟	314-2号室カーテン取付け
190	その他	13	R2	7	13	集中治療病棟	112号室窓の下部の部品が破損
191	その他	14	R2	7	13	リハビリⅡ病棟	432-1号室のカーテンが一部外れたので取付け

令和2年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
192	その他	15	R2	7	13	多機能病棟	防災用ヘルメットのライトが点灯しない
193	その他	16	R2	7	14	リハビリⅡ病棟	422号室カーテンレールのプラスチック部品が一部破損した。
194	その他	17	R2	7	14	集中治療病棟	ナースステーション→食堂側の出入口の鍵が開かない
195	その他	18	R2	7	16	管理棟	事務局前男子便所クリーンドライ吹き出しより、黒いゴミが出てくる
196	その他	19	R2	7	16	集中治療病棟	105号室カーテン取付け
197	その他	20	R2	7	28	リハビリⅡ病棟	車椅子のフットレストが下がってくる
198	その他	21	R2	7	29	リハビリⅡ病棟	男性側浴室脱衣所に時計を取付け
199	その他	22	R2	7	30	集中治療病棟	105号室カーテン取り外し
200	建具関連	1	R2	8	17	集中治療病棟	111号室引き戸扉の開閉が困難
201	建具関連	2	R2	8	17	リハビリⅡ病棟	411号室鍵がまわりにくい
202	建具関連	3	R2	8	19	多機能病棟	保護25号室扉開閉時にドアクロージャーより異音がする
203	建具関連	4	R2	8	20	集中治療病棟	111号室引き戸扉の開閉が困難
204	建具関連	5	R2	8	20	多機能病棟	スタッフステーション入口→食堂の扉の鍵が引っかかる
205	建具関連	6	R2	8	21	多機能病棟	25号室と診察室3の間の部屋のドアの鍵の開閉が困難
206	給排水衛生設備関連	1	R2	8	17	外来	男性トイレ洋式便器が詰まる
207	給排水衛生設備関連	2	R2	8	20	デイケア棟	デイケア調理室で異臭
208	給排水衛生設備関連	3	R2	8	20	多機能病棟	男性棟洗濯機排水が詰まる
209	給排水衛生設備関連	4	R2	8	25	若松病棟	青年期女子風呂の給湯温度が低い
210	給排水衛生設備関連	5	R2	8	31	供給部門	栄養管理厨房内カランから水漏れ
211	空調設備関連	1	R2	8	14	多機能病棟	保護側廊下天井から水が漏れている
212	空調設備関連	2	R2	8	14	リハビリⅠ病棟	311号室ファンコイル冷房が効かない
213	空調設備関連	3	R2	8	21	多機能病棟	21号室保護室前廊下天井から水漏れ
214	空調設備関連	4	R2	8	21	集中治療病棟	パントリードア前のエアコン吹き出し口から水滴が落ちる
215	電気設備関連	1	R2	8	13	集中治療病棟	保護室監視カメラシステムが映らない
216	電気設備関連	2	R2	8	17	リハビリⅡ病棟	444号室読書灯が点灯しない
217	電気設備関連	3	R2	8	17	リハビリⅠ病棟	324-3読書灯取付
218	電気設備関連	4	R2	8	20	管理棟	小会議室③の壁掛け時計の時刻合わせ
219	電気設備関連	5	R2	8	25	リハビリⅠ病棟	413-4号室読書灯がついたり消えたりする
220	電気設備関連	6	R2	8	26	多機能病棟	211号室読書灯が点灯しない
221	電気設備関連	7	R2	8	31	若松病棟	思春期517号室読書灯の豆電球がきれた
222	その他	1	R2	8	5	リハビリⅡ病棟	3-4号カーテン交換
223	その他	2	R2	8	13	多機能病棟	207-4号室カーテン交換
224	その他	3	R2	8	13	多機能病棟	207-3号室カーテン交換
225	その他	4	R2	8	14	医療観察法ユニット	季節行事による煙感知器の一時取り外し
226	その他	5	R2	8	18	集中治療病棟	135号室のカーテンの取外し、取付け
227	その他	6	R2	8	18	集中治療病棟	121号室のカーテンの取付け
228	その他	7	R2	8	18	管理棟	2F男子更衣室前傘立ての組み立て
229	その他	8	R2	8	25	多機能病棟	201-3号室カーテンを交換
230	その他	9	R2	8	25	多機能病棟	201-2号室カーテンを交換
231	その他	10	R2	8	25	リハビリⅡ病棟	車椅子右前輪がパンクした
232	その他	11	R2	8	26	集中治療病棟	107号室カーテンを取付け
233	その他	12	R2	8	26	多機能病棟	202号室の床にジョイントマット配置
234	建具関連	1	R2	9	14	リハビリⅡ病棟	452号室のロッカー扉の蝶番が外れた
235	建具関連	2	R2	9	14	多機能病棟	212号室の引き戸扉の鍵がまわりにくい
236	建具関連	3	R2	9	15	リハビリⅡ病棟	411号室ロッカー鍵が回らない
237	建具関連	4	R2	9	29	供給部門	栄養管理下処理室の米庫の扉の閉まりが悪い
238	建具関連	5	R2	9	29	若松病棟	保護室前引き戸が動かない。
239	建具関連	6	R2	9	30	多機能病棟	229号室ドアモールが外れている
240	給排水衛生設備関連	1	R2	9	2	多機能病棟	女子洗面のカランのハンドルが外れた
241	給排水衛生設備関連	2	R2	9	4	多機能病棟	スタッフステーション職員用トイレ洗面台の排水不良
242	給排水衛生設備関連	3	R2	9	10	多機能病棟	男性用洗面所(一番手前)の流れが悪い
243	給排水衛生設備関連	4	R2	9	14	リハビリⅡ病棟	女性の洗面所のカランが外れた
244	給排水衛生設備関連	5	R2	9	14	リハビリⅡ病棟	汚物室の便器の詰まり
245	給排水衛生設備関連	6	R2	9	15	多機能病棟	保護室28号室洗面台下の排水溝5ヶ所に隙間が空いている
246	給排水衛生設備関連	7	R2	9	16	医療観察法ユニット	5号室手洗いが詰まった
247	給排水衛生設備関連	8	R2	9	16	集中治療病棟	棟食堂手洗い自動水栓の水が出ない
248	給排水衛生設備関連	9	R2	9	16	集中治療病棟	女子汚物処理室汚物流し水栓の流れが悪い
249	給排水衛生設備関連	10	R2	9	23	リハビリⅡ病棟	病棟441号室前のトイレの便座がずれている
250	給排水衛生設備関連	11	R2	9	25	リハビリⅡ病棟	男性用トイレ1和式トイレの詰り
251	給排水衛生設備関連	12	R2	9	30	供給部門	栄養管理下処理室内の水栓の取っ手がとれた
252	給排水衛生設備関連	13	R2	9	30	多機能病棟	235号室トイレの便座が破損
253	空調設備関連	1	R2	9	7	医療観察法ユニット	警備室エアコンより、水滴が落ちる
254	電気設備関連	1	R2	9	1	供給部門	栄養管理ムシボンランプ交換
255	電気設備関連	2	R2	9	1	多機能病棟	211号室読書灯を取り外し

令和2年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
256	電気設備関連	3	R2	9	7	リハビリⅠ病棟	テレビのアンテナプラグ修理
257	電気設備関連	4	R2	9	14	多機能病棟	233号室に読書灯を取付け
258	電気設備関連	5	R2	9	15	集中治療病棟	127号室読書灯を取付け
259	電気設備関連	6	R2	9	15	外来	総合受付内壁掛け時計の不調
260	電気設備関連	7	R2	9	16	多機能病棟	保護室21号室前廊下の時計が動かない
261	電気設備関連	8	R2	9	18	リハビリⅡ病棟	診察室①壁掛け時計動かない
262	電気設備関連	9	R2	9	28	リハビリⅡ病棟	421号室読書灯を取外し
263	電気設備関連	10	R2	9	28	リハビリⅡ病棟	411号室読書灯を取付け
264	その他	1	R2	9	3	集中治療病棟	135号室のカーテンレールの部品を破損
265	その他	2	R2	9	3	集中治療病棟	130号室カーテン取り外し
266	その他	3	R2	9	4	若松分校	若松広場のブランコを台風に乗って固定
267	その他	4	R2	9	9	多機能病棟	保護26号室内扉の緩衝材のテープ部分が外れた
268	その他	5	R2	9	11	多機能病棟	207号室カーテンを取付け
269	その他	6	R2	9	15	集中治療病棟	106号室カーテン取付け
270	その他	7	R2	9	28	多機能病棟	234号室カーテンを取り外し
271	その他	8	R2	9	30	多機能病棟	204号室カーテン取り外し
272	その他	9	R2	9	30	多機能病棟	210号室カーテン取付
273	建具関連	1	R2	10	2	多機能病棟	226-3号室ロッカー鍵が開かない
274	建具関連	2	R2	10	8	リハビリⅡ病棟	女子トイレ和便器側の扉が擦れる
275	建具関連	3	R2	10	13	デイケア棟	地域生活支援室事務所の排煙窓1箇所が開閉できない
276	建具関連	4	R2	10	13	リハビリⅡ病棟	421号室ロッカーの扉が開けにくい
277	建具関連	5	R2	10	16	集中治療病棟	保護12号室の上段ロッカのシリンダーが外れた
278	建具関連	6	R2	10	26	医療観察法ユニット	1号室入口ドアのストッパーが効かない
279	建具関連	7	R2	10	28	若松病棟	保護室観察個室廊下西側の電気錠不良
280	建具関連	8	R2	10	30	リハビリⅠ病棟	323号室-3ロッカーの鍵が破損
281	給排水衛生設備関連	1	R2	10	5	リハビリⅡ病棟	女子洗面所の蛇口のカーンが外れた
282	給排水衛生設備関連	2	R2	10	5	若松病棟	思春期女子浴室自動カーン電池交換
283	給排水衛生設備関連	3	R2	10	5	リハビリⅡ病棟	女子トイレ2箇所の流れが悪い
284	給排水衛生設備関連	4	R2	10	7	多機能病棟	女性棟洗面所のカーンの取手が外れた
285	給排水衛生設備関連	5	R2	10	23	集中治療病棟	スタッフステーションの手洗いの水が勝手に出ることがある
286	給排水衛生設備関連	6	R2	10	26	集中治療病棟	男性浴室蛇口から水漏れがする
287	給排水衛生設備関連	7	R2	10	26	多機能病棟	235号室の洗面台の湯が出ない
288	給排水衛生設備関連	8	R2	10	29	リハビリⅡ病棟	男性浴室のタイル他修理して欲しい
289	給排水衛生設備関連	9	R2	10	30	集中治療病棟	121号室洗面所の排水詰まり
290	給排水衛生設備関連	10	R2	10	30	多機能病棟	男性棟の洗面所(一番奥)のカーン取っ手が取れる
291	空調設備関連	1	R2	10	22	若松病棟	思春期プレールームファンコイルユニット電動2方弁不良
292	空調設備関連	2	R2	10	26	若松病棟	519号室ファンコイルユニットより異音がする
293	電気設備関連	1	R2	10	21	リハビリⅡ病棟	414-3号室読書灯が点灯しない
294	電気設備関連	2	R2	10	28	多機能病棟	229号室のコンセントカバー破損
295	電気設備関連	3	R2	10	29	供給部門	SPC室の蛍光灯が点滅
296	電気設備関連	4	R2	10	30	多機能病棟	207号室-4読書灯のヘッド部分破損
297	電気設備関連	5	R2	10	30	多機能病棟	228号室-1読書灯が折れている
298	その他	1	R2	10	1	集中治療病棟	車椅子の空気を注入
299	その他	2	R2	10	1	リハビリⅡ病棟	441-4号室カーテン取付け
300	その他	3	R2	10	1	多機能病棟	水きりスクイジの固定金具が外れた
301	その他	4	R2	10	6	集中治療病棟	135号室カーテン取付け
302	その他	5	R2	10	8	多機能病棟	207-3号室カーテン取付け
303	その他	6	R2	10	13	若松病棟	リネン搬送カートの車輪の動きが悪い
304	その他	7	R2	10	15	若松病棟	グリーンゾーンのブランコの軋み音修理
305	その他	8	R2	10	19	医療局	椅子の高さ調整用レバーが外れた
306	その他	9	R2	10	21	多機能病棟	リクライニングシャワーチェアの固定ナットが外れた
307	その他	10	R2	10	21	リハビリⅠ病棟	食堂テレビの外部出力の映像(カラオケ画面)が出ない
308	その他	11	R2	10	21	多機能病棟	322号室ベット付属品が外れた
309	その他	12	R2	10	21	外来	正面玄関の車椅子(No. 2)の空気を注入
310	その他	13	R2	10	26	多機能病棟	ナースステーション内ロッカー-右側扉が外れた
311	その他	14	R2	10	29	集中治療病棟	130号室のカーテン取付
312	その他	15	R2	10	29	外来	外来用車椅子No.2持ち手が取れる
313	建具関連	1	R2	11	5	リハビリⅠ病棟	汚物処理室引き戸の鍵の施錠ができない
314	建具関連	2	R2	11	13	多機能病棟	女性棟汚物処理室の鍵がまわりにくい
315	建具関連	3	R2	11	16	多機能病棟	203号室の机・ロッカーの鍵交換
316	建具関連	4	R2	11	16	医療観察法ユニット	スタッフステーション入口扉の鍵が回りにくい
317	建具関連	5	R2	11	17	リハビリⅡ病棟	454号室机の天板が取れた
318	建具関連	6	R2	11	20	多機能病棟	202、209号室ロッカー扉にコートガード設置
319	建具関連	7	R2	11	20	リハビリⅡ病棟	454号室机の鍵の開閉が困難

令和2年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
320	建具関連	8	R2	11	20	多機能病棟	206-3ロッカー扉の取っ手窪み破損
321	建具関連	9	R2	11	30	リハビリⅠ病棟	34号室廊下側の扉が密着不良
322	給排水衛生設備関連	1	R2	11	4	多機能病棟	男性側多目的トイレから水漏れ
323	給排水衛生設備関連	2	R2	11	4	集中治療病棟	保護室18号室洗面所カランの取っ手が外れた
324	給排水衛生設備関連	3	R2	11	5	リハビリⅠ病棟	女子洗面所のカラン取っ手が取れた
325	給排水衛生設備関連	4	R2	11	10	集中治療病棟	121号室トイレ給水配管から水漏れ
326	給排水衛生設備関連	5	R2	11	11	集中治療病棟	女子浴室の排水の流れが悪い
327	給排水衛生設備関連	6	R2	11	16	リハビリⅡ病棟	女子洗面所のカランが外れた(4番目)
328	給排水衛生設備関連	7	R2	11	18	供給部門	栄養管理下処理室の蛇口から水漏れがする
329	給排水衛生設備関連	8	R2	11	24	供給部門	栄養管理調理室カランの取っ手が外れた
330	電気設備関連	1	R2	11	2	多機能病棟	207号室-2読書灯蛍光管破損
331	電気設備関連	2	R2	11	4	多機能病棟	230号室読書灯取外し
332	電気設備関連	3	R2	11	4	多機能病棟	230号室コンセントカバーを金属カバーに変更
333	電気設備関連	4	R2	11	9	多機能病棟	保護室前室②外扉の電気錠不良
334	電気設備関連	5	R2	11	12	多機能病棟	230号室読書灯取外し
335	電気設備関連	6	R2	11	17		喫茶厨房内管球交換
336	電気設備関連	8	R2	11	24	多機能病棟	23号室・24号室の蛍光灯が点滅
337	電気設備関連	9	R2	11	25	管理棟	①検体検査室②生理検査操作室時計の再設定
338	電気設備関連	10	R2	11	30	若松病棟	516号室読書灯を取り外し
339	その他	1	R2	11	4	多機能病棟	230号室カーテン取外し
340	その他	2	R2	11	12	多機能病棟	230号室カーテン取付け
341	その他	3	R2	11	16	リハビリⅡ病棟	スタッフステーションテーブルのビス脱落
342	その他	4	R2	11	25	医療観察法ユニット	2号室カーテンを取付けしてほしい
343	建具関連	1	R2	12	3	若松病棟	椅子の背もたれが外れている
344	建具関連	2	R2	12	9	多機能病棟	保護室浴室の扉が一部変形している
345	建具関連	3	R2	12	16	集中治療病棟	135号室窓クレセント受け側が破損
346	建具関連	4	R2	12	18	多機能病棟	保護室側浴室の鍵がまわりにくい
347	建具関連	5	R2	12	22	リハビリⅠ病棟	323-1病室窓のクレセントを鍵付に交換
348	建具関連	6	R2	12	23	集中治療病棟	125-2号室のロッカー扉の鍵がまわりにくい
349	給排水衛生設備関連	1	R2	12	2	集中治療病棟	食堂右側手洗いの水が出ない
350	給排水衛生設備関連	2	R2	12	7	リハビリⅠ病棟	314号室付近男子トイレが詰まった
351	給排水衛生設備関連	3	R2	12	10	多機能病棟	食堂男子トイレ洋式便器から水漏れする
352	給排水衛生設備関連	4	R2	12	23	リハビリⅠ病棟	324号室横の手洗い(自動水栓)の水が止まらない
353	給排水衛生設備関連	5	R2	12	25	医療観察法ユニット	7号室のお湯が出ない
354	給排水衛生設備関連	6	R2	12	28	リハビリⅡ病棟	女子洗面所のカランが外れた
355	空調設備関連	1	R2	12	18	リハビリⅠ病棟	314, 323号室の暖房の効きが悪い
356	空調設備関連	2	R2	12	22	外来	救急外来エアコン左側から異音
357	空調設備関連	3	R2	12	24	リハビリⅡ病棟	454号室のファンコイルユニット電動2方弁故障
358	電気設備関連	1	R2	12	2	多機能病棟	女性多目的トイレ、女性トイレ洋式にコンセントカバーを取付
359	電気設備関連	2	R2	12	2	多機能病棟	女性憩いコーナーテレビのコンセントアンテナ部分にコンセントカバー設置
360	電気設備関連	3	R2	12	8	医療観察法ユニット	監視カメラのモニター右側中央付近に横に線が入る
361	電気設備関連	4	R2	12	11	集中治療病棟	103号室読書灯が破損
362	電気設備関連	5	R2	12	17	リハビリⅡ病棟	412号室読書灯のコンセント差し込みが折れた
363	電気設備関連	6	R2	12	18	多機能病棟	225号室読書灯球切れ
364	電気設備関連	7	R2	12	18	多機能病棟	225号室読書灯取外し
365	電気設備関連	8	R2	12	22	若松病棟	女子トイレ音姫2箇所電池交換
366	電気設備関連	9	R2	12	23	外来	診察室5パソコンが度々診察途中でシャットダウンする
367	その他	1	R2	12	1	集中治療病棟	男性側廊下に時計を取り付け
368	その他	2	R2	12	2	リハビリⅠ病棟	424-4号室カーテン取り外し・取付け
369	その他	3	R2	12	3	若松病棟	配薬車の引出の一部留め金具が外れている
370	その他	4	R2	12	8	外来	総合受付入口扉の電気錠の閉まりが悪い
371	その他	5	R2	12	9	多機能病棟	202号室窓右側カーテン取替
372	その他	6	R2	12	9	多機能病棟	201-3号室カーテン取替
373	その他	7	R2	12	9	多機能病棟	201-3号室カーテン取替
374	その他	8	R2	12	14	リハビリⅡ病棟	424-4号室窓側カーテンの取付け
375	その他	10	R2	12	16	集中治療病棟	103号室カーテン取付
376	その他	11	R2	12	21	管理棟	事務局設置時計の時間設定
377	その他	12	R2	12	22	多機能病棟	206-2号室カーテン取替
378	建具関連	1	R3	1	8	若松病棟	スタッフステーションの扉が自動で閉まらない
379	建具関連	2	R3	1	12	集中治療病棟	食堂ブラインドが降りなくなった
380	建具関連	3	R3	1	13	リハビリⅠ病棟	412号室机の引出の板が外れる
381	建具関連	4	R3	1	15	リハビリⅠ病棟	スタッフステーション内男性トイレ扉の閉まりが悪い
382	建具関連	5	R3	1	19	リハビリⅠ病棟	グルーブリング(さくらそう)の木の椅子に亀裂
383	建具関連	6	R3	1	20	若松病棟	51号室の電動ベッドの鍵が抜けにくい

令和2年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
384	建具関連	7	R3	1	25	リハビリⅠ病棟	34号室扉の閉まりが悪い
385	建具関連	8	R3	1	26	集中治療病棟	121号室サッシのストッパーが外れた
386	建具関連	9	R3	1	29	若松病棟	診察室2の鍵が開けにくい
387	給排水衛生設備関連	1	R3	1	4	集中治療病棟	11号室室内手洗い場の流れが悪い
388	給排水衛生設備関連	2	R3	1	6	多機能病棟	29号室トイレが詰まった
389	給排水衛生設備関連	3	R3	1	7	リハビリⅡ病棟	431号室前トイレの手指乾燥機から黒い物がでる
390	給排水衛生設備関連	4	R3	1	12	集中治療病棟	男性用トイレ洋式便器詰り
391	給排水衛生設備関連	5	R3	1	13	リハビリⅡ病棟	男性浴室のシャワーホースが破れた
392	給排水衛生設備関連	6	R3	1	18	集中治療病棟	男性棟の洗面所一番奥の洗面取付ネジが外れている
393	給排水衛生設備関連	7	R3	1	18	集中治療病棟	女性側洗面所のカランが取れた
394	給排水衛生設備関連	8	R3	1	21	供給部門	栄養管理下処理室カランのハンドルが外れた
395	給排水衛生設備関連	9	R3	1	25	多機能病棟	29号室トイレの流れが悪い
396	給排水衛生設備関連	10	R3	1	25	多機能病棟	食堂側男子トイレ(洋式)レバーハンドルを押すと水が溢れてくる
397	給排水衛生設備関連	11	R3	1	27	多機能病棟	29号室トイレ水の流れが悪い
398	空調設備関連	1	R3	1	4	集中治療病棟	105号室のファンコイルが効いてない
399	空調設備関連	2	R3	1	6	多機能病棟	206号室ファンコイルから音が出る時がある
400	空調設備関連	3	R3	1	8	リハビリⅡ病棟	431号室ファンコイルの効きが悪い
401	空調設備関連	4	R3	1	12	多機能病棟	227号室ファンコイルユニットから異音がする
402	空調設備関連	5	R3	1	12	多機能病棟	28号室のエアコン暖房の効きが悪い
403	空調設備関連	6	R3	1	20	供給部門	栄養管理トイレ内(2ヶ所)の換気口のホコリ清掃
404	電気設備関連	1	R3	1	4	リハビリⅠ病棟	処置室のミニ電球が切れている
405	電気設備関連	2	R3	1	5	多機能病棟	221号室読書灯のヘッド部が破損
406	電気設備関連	3	R3	1	20	外来	診察室⑤室内に壁掛け時計を取付け
407	電気設備関連	4	R3	1	25	多機能病棟	229号室読書灯取付け
408	電気設備関連	5	R3	1	25	集中治療病棟	125号室読書灯のヘッド部が破損
409	電気設備関連	6	R3	1	28	多機能病棟	230号室読書灯を取付け
410	その他	1	R3	1	13	管理棟	心理イス・机・プリンターラックの組立・設置
411	その他	2	R3	1	14	多機能病棟	車椅子に空気を注入
412	その他	3	R3	1	25	管理棟	心理プリンターコードにカバーを取付け
413	その他	4	R3	1	27	若松病棟	食堂のイスがぐらぐらする
414	その他	5	R3	1	27	集中治療病棟	車椅子のタイヤがパンク
415	その他	6	R3	1	28	若松病棟	配薬車の取っ手の部品が外れる
416	建具関連	1	R3	2	3	リハビリⅠ病棟	321号室鍵が回らない
417	建具関連	2	R3	2	4	集中治療病棟	観察個室15号室のベッドの足側の高さ調整が出来ない
418	建具関連	3	R3	2	5	多機能病棟	230号室カーテン取付け
419	建具関連	4	R3	2	6	集中治療病棟	パントリーの鍵の閉まりが悪い
420	建具関連	5	R3	2	9	集中治療病棟	スタッフステーション→保護室扉の施錠不良が多発する
421	建具関連	6	R3	2	10	若松病棟	思春期学習室のブラインドの紐の調整
422	建具関連	7	R3	2	10	リハビリⅡ病棟	食堂の椅子の一部部品が外れた
423	建具関連	8	R3	2	15	集中治療病棟	123号室の入口ドアが閉まる時、ガタガタする
424	建具関連	9	R3	2	19	リハビリⅡ病棟	清掃庫の鍵の開閉がしづらい
425	建具関連	10	R3	2	26	若松病棟	保護室のドアが動かない
426	給排水衛生設備関連	1	R3	2	4	若松病棟	一般女子浴室の浴槽給湯タイマーが故障
427	給排水衛生設備関連	2	R3	2	19	リハビリⅡ病棟	女子浴室のタイルの一部が剥がれている
428	給排水衛生設備関連	3	R3	2	24	リハビリⅡ病棟	女性棟の洗濯機の排水から水が上がる
429	給排水衛生設備関連	4	R3	2	24	集中治療病棟	女性棟の洗面台カランのハンドルが取れた
430	電気設備関連	1	R3	2	5	多機能病棟	230号室読書灯を取付け
431	電気設備関連	2	R3	2	8	多機能病棟	221号室ナースコールが破損
432	電気設備関連	3	R3	2	10	若松病棟	スタッフステーション親子電話の子機が急に通話不能になる
433	電気設備関連	4	R3	2	12	リハビリⅠ病棟	廊下西扉の施錠不良が多発する
434	電気設備関連	5	R3	2	15	外構	門柱表札看板サイン照明球切れ
435	電気設備関連	6	R3	2	25	若松病棟	515号室読書灯を取付け
436	電気設備関連	7	R3	2	25	若松病棟	516号室読書灯を取付け
437	電気設備関連	8	R3	2	26	集中治療病棟	観察室の蛍光灯交換
438	電気設備関連	9	R3	2	26	多機能病棟	221号室ナースコールが破損
439	その他	1	R3	2	1	医療観察法ユニット	詰所のモニター画面にカバー設置
440	その他	2	R3	2	1	集中治療病棟	103号室カーテン取外し
441	その他	3	R3	2	8	管理棟	事務局サーバー室前壁掛時計(病院設置)の時刻修正
442	その他	4	R3	2	10	管理棟	小会室1の時計合わせ欲しい
443	その他	5	R3	2	10	外来	待合ホールに置いてある体重計にぐらつきがある
444	その他	6	R3	2	10	若松病棟	庭のプランコを吊上げる鋼管棒の継ぎ目が錆で劣化
445	その他	7	R3	2	16	多機能病棟	207号室-2カーテン取替
446	その他	9	R3	2	26	多機能病棟	棟226-3・227-3ベッド仕切りカーテン交換
447	建具関連	1	R3	3	1	集中治療病棟	椅子の脚の付け根がぐらつく

令和2年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
448	建具関連	2	R3	3	4	集中治療病棟	保護室16号室洗面所下側扉のストッパー金具が脱落
449	建具関連	3	R3	3	10	多機能病棟	ロッカーが倒れた時に、上部分が破損
450	建具関連	4	R3	3	10	多機能病棟	227-3号室ロッカの扉の閉まりが悪い
451	建具関連	5	R3	3	17	体育館	入口→廊下の電気錠施錠不良が多発する
452	建具関連	6	R3	3	18	多機能病棟	26号室観察室廊下側のアクリル板(ポリカーボネート)周囲のコーキングが剥離
453	建具関連	7	R3	3	18	リハビリⅠ病棟	病棟311号室扉が閉まりにくい
454	建具関連	8	R3	3	23	供給部門	栄養管理厨房下処理室扉の部品が外れた
455	建具関連	9	R3	3	25	リハビリⅠ病棟	浴室(大きい方)扉の施錠が掛けにくい
456	建具関連	10	R3	3	26	供給部門	栄養管理厨房洗浄室内の柱のタイルが浮いてきている
457	建具関連	11	R3	3	26	リハビリⅠ病棟	3号室前トイレ鍵を開錠が困難
458	建具関連	12	R3	3	29	多機能病棟	206-3号室ロッカーの鍵が閉まらない
459	建具関連	13	R3	3	29	多機能病棟	一般エリアから保護室に行く扉のフラス落とし不良
460	給排水衛生設備関連	1	R3	3	2	供給部門	栄養管理調理室入口左側下のタイルが欠けている
461	給排水衛生設備関連	2	R3	3	4	多機能病棟	221号室洗面排水の流れが悪い
462	給排水衛生設備関連	3	R3	3	8	集中治療病棟	135号室洗面台排水の流れが悪い
463	給排水衛生設備関連	4	R3	3	12		喫茶ともだち厨房カランの水が止まらない
464	給排水衛生設備関連	5	R3	3	23	集中治療病棟	122号室洗面所手洗い排水溝の異物除去
465	給排水衛生設備関連	6	R3	3	29	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション内手洗下側から水漏れする
466	給排水衛生設備関連	7	R3	3	29	リハビリⅡ病棟	病棟女子トイレ洗面のカランハンドル脱落
467	給排水衛生設備関連	8	R3	3	29	リハビリⅡ病棟	女子浴室の蛇口のタイマーが止まらない
468	空調設備関連	1	R3	3	8	多機能病棟	201号室ファンコイルユニットから音がする
469	空調設備関連	2	R3	3	19	リハビリⅡ病棟	42号室のエアコン吹き出し口のカバーが変形した
470	電気設備関連	1	R3	3	4	多機能病棟	203号室読書灯を取付けて欲しい
471	電気設備関連	2	R3	3	8	多機能病棟	読書灯が点灯するが、すぐ消える
472	電気設備関連	3	R3	3	9	多機能病棟	棟203号室読書灯取り外し
473	電気設備関連	4	R3	3	18	供給部門	栄養管理厨房内ムシボン交換
474	電気設備関連	5	R3	3	19	多機能病棟	棟221号室ナースコールを破損
475	電気設備関連	6	R3	3	19	多機能病棟	221号室のナースコール・コンセントカバーの材質変更
476	電気設備関連	7	R3	3	22	多機能病棟	231号室読書灯取付
477	その他	1	R3	3	2	外来	救急外来の車椅子のタイヤに空気を注入
478	その他	2	R3	3	2	外来	診察室5の表示板位置の変更設置
479	その他	3	R3	3	4	多機能病棟	212号室電動ベッドが動作しない
480	その他	4	R3	3	8	管理棟	医療安全推進室内の壁5箇所に絵画をかけるフックを設置
481	その他	5	R3	3	9	多機能病棟	203号室のカーテン取り外し
482	その他	6	R3	3	10	多機能病棟	234号室のカーテン取付け
483	その他	7	R3	3	10	多機能病棟	204号室のカーテン取付け
484	その他	8	R3	3	10	リハビリⅡ病棟	リクライニング式車椅子タイヤに空気注入。ブレーキ修理
485	その他	9	R3	3	11	リハビリⅠ病棟	321号室吸引ユニット取付部分の向き補正
486	その他	11	R3	3	17	リハビリⅡ病棟	ナースステーション内休憩室の時計調整
487	その他	12	R3	3	22	集中治療病棟	122号室カーテン取付け
488	その他	13	R3	3	22	多機能病棟	231号室にカーテン取付け
489	その他	14	R3	3	23	リハビリⅡ病棟	42号室の時計修理
490	その他	15	R3	3	23	多機能病棟	車椅子のタイヤ修理
491	その他	16	R3	3	24	リハビリⅡ病棟	443号室カーテン交換
492	その他	17	R3	3	25	管理棟	医療安全管理室時計の時間調整
493	その他	18	R3	3	25	集中治療病棟	130号室カーテン取付け
494	その他	19	R3	3	29	多機能病棟	228-2号室カーテン交換
495	その他	20	R3	3	31	外来	車椅子のタイヤの空気注入

令和元(平成31)年度

種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等	
1	建具関連	1	H31	4	2	多機能病棟	女子浴室引戸錠前が回らない
2	建具関連	2	H31	4	9	多機能病棟	一般男子汚物処理室引戸錠前が回り難い
3	建具関連	3	H31	4	9	デイケア部門	地域生活支援室スタッフルーム扉閉まりが悪い
4	建具関連	4	H31	4	9	多機能病棟	一般男子憩いの場排煙設備押下ボタンアクリル板が破損
5	建具関連	5	H31	4	10	管理棟	男子更衣室扉を開放したまま保持出来ない
6	建具関連	6	H31	4	12	デイケア部門	地域生活支援室多目的室2、3、調理室各引戸の開放保持が出来ない
7	建具関連	7	H31	4	15	リハビリⅠ病棟	観察室引戸錠前施錠がし難い
8	建具関連	8	H31	4	17	集中治療病棟	保護室側光庭引戸施錠に不具合
9	建具関連	9	H31	4	19	多機能病棟	235号室及びパントリー各引戸解錠し難い
10	建具関連	10	H31	4	19	若松病棟	スタッフステーション思春期ユニット側扉解錠し難い
11	建具関連	11	H31	4	22	外来	診察室3、4引戸が自然に閉まり難い
12	建具関連	12	H31	4	23	多機能病棟	207号室3網戸再設置
13	建具関連	13	H31	4	23	多機能病棟	スタッフステーション扉(電気錠側)枠受金物固定ビスが浮いている
14	建具関連	14	H31	4	25	集中治療病棟	一般側前室内扉フランス錠(下側)上下がし難い
15	給排水衛生設備関連	1	H31	4	2	集中治療病棟	保護室18号室排水水蓋が外れた
16	給排水衛生設備関連	2	H31	4	4	リハビリⅠ病棟	観察個室33号室排水点検口蓋の調整
17	給排水衛生設備関連	3	H31	4	5	集中治療病棟	122号室洗面排水が詰まった
18	給排水衛生設備関連	4	H31	4	8	集中治療病棟	保護室16号室トイレ排水詰り防止金具を設置
19	給排水衛生設備関連	5	H31	4	15	集中治療病棟	一般女子便所様式便器詰り
20	給排水衛生設備関連	6	H31	4	18	医療観察法ユニット	3号室便器部品が脱落
21	空調設備関連	1	H31	4	17	集中治療病棟	125号室ファンコイルユニット暖房効が悪い
22	空調設備関連	2	H31	4	17	集中治療病棟	132号室ファンコイルユニット暖房効が悪い
23	空調設備関連	3	H31	4	30	外来	検体検査室系統パッケージエアコン室内機修理
24	建具関連	1	R1	5	8	集中治療病棟	一般/隔離間扉締切側扉開閉不良
25	建具関連	2	R1	5	8	集中治療病棟	一般側前室内扉締切側扉開閉不良
26	建具関連	3	R1	5	13	供給部門	栄養管理食品保管庫引戸開閉保持が出来ない
27	建具関連	4	R1	5	16	医療観察法ユニット	5号室引戸点検カバー浮き
28	建具関連	5	R1	5	18	多機能病棟	一般前室内扉錠前に鍵が折れ残った
29	建具関連	6	R1	5	23	多機能病棟	229号室引戸錠前が回り難い
30	建具関連	7	R1	5	29	集中治療病棟	スタッフステーション食堂側扉施錠がし難い
31	建具関連	8	R1	5	31	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション扉施錠不良多発
32	建具関連	9	R1	5	31	集中治療病棟	面会室引戸解錠がし難い
33	空調設備関連	1	R1	5	15	多機能病棟	228号室空調が冷えすぎる
34	空調設備関連	2	R1	5	30	デイケア部門	地域生活支援室作業療法室空調が効かない
35	空調設備関連	3	R1	5	31	多機能病棟	202号室空調が効かない
36	その他	1	R1	5	10	リハビリⅡ病棟	432号室2机引出し解錠し難い
37	その他	2	R1	5	20	多機能病棟	228号室1ロッカー施錠し難い
38	その他	3	R1	5	27	リハビリⅠ病棟	323号室4机引出し錠前が外れた
39	建具関連	1	R1	6	4	リハビリⅡ病棟	倉庫扉錠前施錠がし難い、鍵が抜けにくい
40	建具関連	2	R1	6	10	リハビリⅠ病棟	322号室引戸開閉時、重く空け難い
41	建具関連	3	R1	6	19	集中治療病棟	一般男子浴室引戸錠前の解錠し難い
42	建具関連	4	R1	6	19	集中治療病棟	一般食堂中庭間引戸開閉がし難い
43	建具関連	5	R1	6	24	リハビリⅡ病棟	パントリー引戸錠前解錠し難い
44	建具関連	6	R1	6	24	若松病棟	スタッフステーション思春期側扉錠前解錠がし難い
45	建具関連	7	R1	6	26	若松分校	和室開戸錠前解錠がし難い
46	建具関連	8	R1	6	27	多機能病棟	処置室引戸食堂側錠前施錠がし難い
47	空調設備関連	1	R1	6	7	供給部門	滅菌室エアコン冷房効が悪い
48	空調設備関連	2	R1	6	9	管理部門	No.2熱源機(冷温水発生機2号機)コマンド不一致
49	空調設備関連	3	R1	6	19	管理棟	副院長室冷房効が悪い
50	空調設備関連	4	R1	6	25	リハビリⅠ病棟	スタッフルーム空調給気口より悪臭
51	給排水衛生設備関連	1	R1	6	5	供給部門	①6/5栄養管理洗浄室 給湯水栓閉まりが悪い
52	給排水衛生設備関連	2	R1	6	5	供給部門	②6/5栄養管理調理室 給水/給湯水栓閉まりが悪い
53	給排水衛生設備関連	3	R1	6	17	集中治療病棟	③6/17 集中治療病棟保護室側汚物処理室汚物流し詰り
54	給排水衛生設備関連	4	R1	6	17	リハビリⅠ病棟	④6/17 リハビリⅠ病棟医療観察法ユニット5号室及び8号室洗面台詰り
55	給排水衛生設備関連	5	R1	6	18	リハビリⅠ病棟	⑤6/18 リハビリⅠ病棟医療観察法ユニット8号室洗面台水栓水漏れ
56	給排水衛生設備関連	6	R1	6	20	供給部門	⑥6/20 栄養管理調理室シンクシングルレバー外れ
57	給排水衛生設備関連	7	R1	6	20	供給部門	⑦6/20 栄養管理洗浄室給湯カランねじ外れ
58	給排水衛生設備関連	8	R1	6	28	集中治療病棟	⑧6/28 集中治療病棟スタッフステーション職員用トイレ手洗い水栓水が出ない
59	電気設備関連	1	R1	6	6	供給部門	①6/6 03:33受電比率センサーエラー
60	建具関連	1	R1	7	6	リハビリⅠ病棟	医療観察法ユニット電気錠施錠不良
61	建具関連	2	R1	7	18	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション扉電気錠施錠不良
62	建具関連	3	R1	7	10	若松病棟	スタッフステーション思春期側扉閉鎖及び施錠不具合
63	建具関連	4	R1	7	12	管理棟	医療局室扉の開閉調整
64	建具関連	5	R1	7	12	リハビリⅡ病棟	倉庫扉錠前回り難い
65	空調設備関連	1	R1	7	8	便利施設	喫茶厨房PAC-E2×1異常

令和元(平成31)年度

種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等	
66	空調設備関連	2	R1	7	19	集中治療病棟	PAC集中コントローラ異常
67	空調設備関連	3	R1	7	19	多機能病棟	201号室ファンコイルユニット周辺異音
68	空調設備関連	4	R1	7	31	多機能病棟	PAC集中コントローラ異常
69	給排水衛生設備関連	1	R1	7	6	供給部門	浄化槽一括警報
70	給排水衛生設備関連	2	R1	7	9	リハビリⅡ病棟	洗面②自動水栓、急に水が出たり止まったりする
71	給排水衛生設備関連	3	R1	7	10	供給部門	栄養管理洗浄室手洗自動水栓水が出ない
72	給排水衛生設備関連	4	R1	7	10	多機能病棟	一般女子洗面室シンク下給水配管保温材剥がれ
73	給排水衛生設備関連	5	R1	7	18	管理棟	BHW-2温水機オイル漏れ警報
74	給排水衛生設備関連	6	R1	7	20	外来	救急情報センター天井内異音
75	給排水衛生設備関連	7	R1	7	22	リハビリⅠ病棟	医療観察法ユニット7号室トイレ壁面水漏れ
76	給排水衛生設備関連	8	R1	7	31	集中治療病棟	多目的トイレ詰り
77	電気設備関連	1	R1	7	9	デイケア部門	地域生活支援室作業療法室フロアコンセント浮き
78	電気設備関連	2	R1	7	9	集中治療病棟	保護室18号室監視カメラレンズ汚れ、画角調整
79	電気設備関連	3	R1	7	22	供給部門	受電電力Hiアラーム
80	電気設備関連	4	R1	7	23	リハビリⅠ病棟	314号室2ナースコールボタン押下状態継続
81	電気設備関連	5	R1	7	26	リハビリⅠ病棟	311号室ナースコール押下するも通話不可
82	建具関連	1	R1	8	5	若松病棟	スタッフステーション扉ドアノブが外れた
83	建具関連	2	R1	8	6	リハビリⅠ病棟	処置室引戸錠前施錠が困難
84	建具関連	3	R1	8	13	リハビリⅠ病棟	男子便所和便扉が開閉時、接触する
85	建具関連	4	R1	8	19	多機能病棟	一般男子浴室引戸錠前から鍵を引きぬく際、ひっかかる
86	建具関連	5	R1	8	23	若松病棟	思春期出入口扉締切側扉フランス錠レバーが出たまま戻らない
87	建具関連	6	R1	8	29	医療観察法ユニット	面会室内便所引戸戸当りゴムが外れた
88	空調設備関連	1	R1	8	8	リハビリⅡ病棟	411号室冷房が効かない
89	空調設備関連	2	R1	8	14	供給部門	栄養管理調理室ワゴンプール付近エアコンより滴した水が、トレーに溜まる
90	給排水衛生設備関連	1	R1	8	1	集中治療病棟	一般側男子便所手洗い自動水栓水が出ない
91	給排水衛生設備関連	2	R1	8	7	供給部門	栄養管理洗浄室内ホースが破損、新品ホースに更新
92	給排水衛生設備関連	3	R1	8	9	リハビリⅠ病棟	リハビリⅠ病棟、リハビリⅡ病棟、若松病棟各食堂ティースerver排水配管詰り
93	給排水衛生設備関連	4	R1	8	17	管理棟	浄化槽一括警報
94	給排水衛生設備関連	5	R1	8	19	多機能病棟	女子便所(2)クリーンドライ(手指乾燥機)から異音がする
95	給排水衛生設備関連	6	R1	8	23	リハビリⅡ病棟	グループリビングうめ付近洗面台固定ねじが外れている
96	給排水衛生設備関連	7	R1	8	27	若松病棟	思春期女子浴室浴槽給湯タイマー表示が欠けている
97	給排水衛生設備関連	8	R1	8	30	集中治療病棟	保護室側汚物処理室汚物流しが詰まった
98	電気設備関連	1	R1	8	1	リハビリⅠ病棟	313号室1ナースコールが自然に鳴動する
99	電気設備関連	2	R1	8	2	リハビリⅠ病棟	314号室2ナースコールが鳴り続き止まらない
100	電気設備関連	2	R1	8	7	デイケア部門	地域生活支援室テレビ映像が映らない時がある
101	電気設備関連	3	R1	8	9	供給部門	栄養管理調理室補虫器(ムシポン)用管球を取替
102	電気設備関連	4	R1	8	29	管理棟	看護局室照明がちらつく
103	その他	1	R1	8	1	リハビリⅠ病棟	313号室3ロッカー扉錠前が鍵毎外れた
104	その他	2	R1	8	6	多機能病棟	211号室読書灯を取り付け
105	その他	3	R1	8	7	集中治療病棟	113号室ロッカー扉が開かない
106	その他	4	R1	8	8	リハビリⅡ病棟	411号室カーテン固定金具の位置を変更
107	その他	5	R1	8	13	多機能病棟	207号室2ロッカー扉が施錠し難い
108	その他	6	R1	8	16	リハビリⅠ病棟	観察個室33号室壁掛け時計時刻があわない
109	その他	7	R1	8	16	リハビリⅠ病棟	324号室3読書灯間接部がぐらつく
110	その他	8	R1	8	22	若松病棟	思春期扉入口アルコール消毒剤取付器具を交換
111	その他	9	R1	8	27	集中治療病棟	111号室車椅子前輪の動きが悪い
112	その他	10	R1	8	29	多機能病棟	202号室読書灯を取り付け
113	建具関連	1	R1	9	2	リハビリⅡ病棟	汚物処理室引戸錠が回りにくい
114	建具関連	2	R1	9	2	集中治療病棟	観察室引戸錠が回りにくい
115	建具関連	3	R1	9	2	集中治療病棟	122号室引戸錠が回りにくい
116	建具関連	4	R1	9	4	多機能病棟	一般/保護隔離扉上部より部品が落下した
117	建具関連	5	R1	9	5	若松病棟	518号室引戸が接触する
118	建具関連	6	R1	9	6	多機能病棟	保護室30号室前室外扉開閉時に音がする
119	建具関連	7	R1	9	10	リハビリⅡ病棟	汚物処理室引き戸完全閉鎖が出来ない
120	建具関連	8	R1	9	12	医療観察法ユニット	中庭側へ出る扉錠不良多発
121	建具関連	9	R1	9	20	若松病棟	スタッフステーション青年期側扉電気錠警報音が鳴る
122	建具関連	10	R1	9	24	リハビリⅠ病棟	観察個室32号室前室外扉扉にバネが挟まり閉まらない
123	建具関連	11	R1	9	26	外来	正面玄関付近自動扉に人が接触後、開閉に不具合発生
124	建具関連	12	R1	9	30	集中治療病棟	汚物処理室引戸錠が回りにくい
125	空調設備関連	1	R1	9	3	供給部門	栄養管理下処理~食品保管庫間系統パッケジェアコン冷房効きが悪い
126	空調設備関連	2	R1	9	9	利便施設	喫茶ともだちエアコン異常
127	空調設備関連	3	R1	9	10	多機能病棟	210号室冷房効きが悪い
128	空調設備関連	4	R1	9	10	リハビリⅠ病棟	スタッフステーションエアコン効きが悪い
129	空調設備関連	5	R1	9	29	管理棟	冷温水発生機1号機異常
130	空調設備関連	6	R1	9	30	集中治療病棟	酸素クラスター異常

令和元(平成31)年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
131	空調設備関連	7	R1	9	30	集中治療病棟	PAC集中コントローラ異常
132	給排水衛生設備関連	1	R1	9	4	デイケア部門	地域生活支援室女子便所クリーンドライ吹き出しより黒いゴミが出てくる
133	給排水衛生設備関連	2	R1	9	16	管理棟	BHW・温水発生機オイル漏れ警報発生
134	給排水衛生設備関連	3	R1	9	17	リハビリⅡ病棟	身障者トイレ詰まり
135	給排水衛生設備関連	4	R1	9	30	多機能病棟	一般男子便所洗面台より下床件に水漏れする
136	電気設備関連	1	R1	9	11	リハビリⅡ病棟	444号室コンセントプレート一部が陥没している
137	電気設備関連	2	R1	9	11	リハビリⅡ病棟	423号室2ナースコールが陥没している
138	電気設備関連	3	R1	9	11	デイケア部門	地域生活支援室作業療法室フロアコンセントがもり上がっている
139	電気設備関連	4	R1	9	17	管理棟	男子更衣室LED照明不点灯
140	電気設備関連	5	R1	9	24	リハビリⅡ病棟	423号室2ナースコール押下ボタン不良のため取替
141	その他	1	R1	9	2	多機能病棟	230号室ロッカー扉錠が回りにくい
142	その他	2	R1	9	2	リハビリⅠ病棟	食堂ティーサーバーお湯が出なくなった
143	その他	3	R1	9	5	多機能病棟	226号室3カーテンを取付てほしい
144	その他	4	R1	9	6	リハビリⅠ病棟	314号室1ロッカー扉錠が回りにくい
145	その他	5	R1	9	13	リハビリⅡ病棟	423号室3読書灯蛍光灯が球切れ
146	その他	6	R1	9	13	リハビリⅠ病棟	314号室1読書灯固定不良
147	その他	7	R1	9	18	集中治療病棟	保護室15号室壁掛け時計時刻調整
148	その他	8	R1	9	20	リハビリⅠ病棟	スタッフステーション内処置室アルコール置台設置調整
149	その他	9	R1	9	24	集中治療病棟	121号室ロッカー扉錠が回りにくい
150	その他	10	R1	9	25	集中治療病棟	127号室読書灯固定ねじが緩んで関節部がぐらつく
151	その他	11	R1	9	26	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション内額が壁から落下、元の位置に再設置
152	その他	12	R1	9	26	集中治療病棟	229号室読書灯を取り付け
153	その他	13	R1	9	27	集中治療病棟	歩行者より異音が発生、点検調整
154	建具関連	1	R1	10	1	リハビリⅠ病棟	リネン庫引戸錠前解錠時、鍵が引っかかる
155	建具関連	2	R1	10	9	リハビリⅠ病棟	女子便所トイレベース扉錠が固く動き難い
156	建具関連	3	R1	10	9	リハビリⅠ病棟	面会室引戸錠が回りにくい
157	建具関連	4	R1	10	14	多機能病棟	保護室側診察室引戸錠前に鍵が折れ残った
158	建具関連	5	R1	10	17	リハビリⅡ病棟	スタッフステーション後方出入口扉錠がし難い
159	建具関連	6	R1	10	28	医療観察法ユニット	前室北側扉錠不良が発生
160	建具関連	7	R1	10	28	リハビリⅠ病棟	男子便所(1)トイレベース扉コイン錠がつぶれている
161	空調設備関連	1	R1	10	10	デイケア部門	栄養管理調理室スポットクーラー~排気間ダクト固定金具が劣化
162	空調設備関連	2	R1	10	11	若松病棟	520号室ファンコイルユニットより異音が発生
163	空調設備関連	3	R1	10	29	集中治療病棟	一般女子側脱衣室ファンコイルユニット暖房効が悪い
164	空調設備関連	4	R1	10	31	リハビリⅡ病棟	452号室空調/暖房が効きすぎる
165	給排水衛生設備関連	1	R1	10	7	多機能病棟	一般男子便所手洗い右側自動水栓水が出ない
166	給排水衛生設備関連	2	R1	10	8	デイケア部門	地域生活支援室コミュニティホール手洗い自動水栓水が出ない
167	給排水衛生設備関連	3	R1	10	15	多機能病棟	222号室洗面台自動水栓が動く
168	給排水衛生設備関連	4	R1	10	16	多機能病棟	一般男子洗面室自動水栓レバーが外れた
169	給排水衛生設備関連	5	R1	10	16	リハビリⅠ病棟	食堂手洗い右側排水詰まり
170	給排水衛生設備関連	6	R1	10	21	リハビリⅡ病棟	便所(1)便座破損
171	給排水衛生設備関連	7	R1	10	23	医療観察法ユニット	5号室洗面台排水詰まり
172	給排水衛生設備関連	8	R1	10	29	医療観察法ユニット	8号室洗面台排水詰まり
173	電気設備関連	1	R1	10	3	多機能病棟	204号室ナースコール通話が出来ない
174	電気設備関連	2	R1	10	11	若松病棟	520号室照明スイッチより異音が発生
175	電気設備関連	3	R1	10	15	リハビリⅡ病棟	451号室照明が点灯しない
176	電気設備関連	4	R1	10	16	外来	総合受付室多機能電話機の代表切り替えが出来ない
177	その他	1	R1	10	1	多機能病棟	226号室3読書灯関節部に不具合あり
178	その他	2	R1	10	2	若松病棟	520号室2ロッカー扉錠前が回り難い
179	その他	3	R1	10	3	集中治療病棟	スタッフステーション壁掛け時計時刻調整
180	その他	4	R1	10	4	若松病棟	511号室3読書灯関節部に不具合あり
181	その他	5	R1	10	7	リハビリⅡ病棟	414号室1ロッカー扉錠前が回り難い、鍵が抜けない
182	その他	6	R1	10	11	リハビリⅡ病棟	観察個室43号室洗面台下扉部品が外れた
183	その他	7	R1	10	16	集中治療病棟	歩行者車輪より異音が発生
184	その他	8	R1	10	17	多機能病棟	多機能病棟225号室読書灯関節部に不具合あり
185	その他	9	R1	10	21	リハビリⅡ病棟	442号室3ロッカー扉錠前が回り難い
186	その他	10	R1	10	21	多機能病棟	スタッフステーションホワイトボードを設置
187	その他	11	R1	10	21	リハビリⅠ病棟	324号室1ロッカー扉開閉不良
188	その他	12	R1	10	23	外来	車椅子x2台タイヤに空気を補充
189	その他	13	R1	10	23	リハビリⅡ病棟	442号室3ロッカー扉開閉の際に重い
190	その他	14	R1	10	24	外来	相談室3壁掛け時計時刻調整
191	その他	15	R1	10	25	多機能病棟	207号室2机引き出し錠が抜けた
192	その他	16	R1	10	28	集中治療病棟	101号室ロッカー扉錠がし難い
193	建具関連	1	R1	11	3	集中治療病棟	135号室ガラスが破損
194	建具関連	2	R1	11	7	多機能病棟	倉庫扉の錠が回り難い
195	建具関連	3	R1	11	11	集中治療病棟	114号室扉電気錠異常が多発

令和元(平成31)年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
196	建具関連	4	R1	11	21	集中治療病棟	135号室窓クレセントの施錠が出来ない
197	建具関連	5	R1	11	22	多機能病棟	201号室引戸開く際、重たい
198	空調設備関連	1	R1	11	11	リハビリⅠ病棟	323号室ファンコイルユニット暖房運転するも冷風が出る
199	空調設備関連	2	R1	11	15	集中治療病棟	一般女子浴室浴室暖房換気扇が作動しない
200	空調設備関連	3	R1	11	22	集中治療病棟	112号室ファンコイルユニット暖房が効かない
201	空調設備関連	4	R1	11	22	若松分校	PAC集中コントローラ異常
202	空調設備関連	5	R1	11	26	集中治療病棟	予備室室内が暑くなりすぎる
203	空調設備関連	6	R1	11	27	多機能病棟	235号室ファンコイルユニット暖房が効きすぎる
204	給排水衛生設備関連	1	R1	11	5	集中治療病棟	保護室20号室トイレ点検蓋が開閉出来ない
205	給排水衛生設備関連	2	R1	11	6	供給部門	栄養管理洗浄室自動水栓水が出ない
206	給排水衛生設備関連	3	R1	11	8	集中治療病棟	135号室トイレ便器が詰まった
207	給排水衛生設備関連	4	R1	11	13	多機能病棟	男子便所手洗い下に水が漏れる
208	給排水衛生設備関連	5	R1	11	18	リハビリⅠ病棟	浴室浴槽タイマー用乾電池消耗、浴槽栓くさり固定部に錆
209	給排水衛生設備関連	6	R1	11	18	若松病棟	思春期女子トイレ手洗い自動水栓水が出ない
210	給排水衛生設備関連	7	R1	11	20	医療観察法ユニット	8号室手洗い嘔吐物が詰まった
211	給排水衛生設備関連	8	R1	11	25	リハビリⅠ病棟	介護浴室シャワーヘッドが折損した
212	給排水衛生設備関連	9	R1	11	26	若松病棟	思春期多目的トイレ便器が詰まった
213	給排水衛生設備関連	10	R1	11	29	集中治療病棟	122号室トイレ便器が詰まった
214	電気設備関連	1	R1	11	5	若松病棟	グリーンゾーン外灯点灯時間を変更してほしい
215	電気設備関連	2	R1	11	5	外構	外部サイン用照明蛍光管が球切れ
216	電気設備関連	3	R1	11	8	若松病棟	思春期廊下LED照明が球切れ
217	電気設備関連	4	R1	11	14	多機能病棟	205号室コンセントカバーを金属製に交換
218	電気設備関連	5	R1	11	22	多機能病棟	201号室1照明が点滅する
219	電気設備関連	6	R1	11	27	多機能病棟	229号室ナースコール調整
220	その他	1	R1	11	5	多機能病棟	226号室2読書灯調節部の不具合
221	その他	2	R1	11	6	リハビリⅡ病棟	壁掛け時計時刻を調整
222	その他	3	R1	11	7	リハビリⅡ病棟	432号室1ロッカー扉錠が回り難い
223	その他	4	R1	11	12	多機能病棟	201号室1読書灯を取外し
224	その他	5	R1	11	14	集中治療病棟	113号室ロッカー扉蝶番が外れた
225	その他	6	R1	11	15	リハビリⅡ病棟	411号室読書灯を取外し
226	その他	7	R1	11	18	リハビリⅡ病棟	診察室2壁掛け時計時刻を調整
227	その他	8	R1	11	20	若松病棟	思春期515号室読書灯取付金具を取り外し
228	その他	9	R1	11	20	多機能病棟	201号室読書灯を取付け
229	その他	10	R1	11	21	リハビリⅡ病棟	424号室4ロッカー扉錠に鍵が折れ残った
230	その他	11	R1	11	22	若松病棟	思春期515号室カーテンを取外し
231	建具関連	1	R1	12	8	リハビリⅡ病棟	汚物処理室引戸施錠が出来ない
232	建具関連	2	R1	12	13	集中治療病棟	診察室1引戸開放状態を保てない
233	建具関連	3	R1	12	19	外来	心理スタッフルーム天井点検口枠が外れかかっている
234	建具関連	4	R1	12	20	医療観察法ユニット	スタッフステーション扉施錠難しい
235	建具関連	5	R1	12	25	リハビリⅠ病棟	リネン庫引戸施錠し難い
236	給排水衛生設備関連	1	R1	12	2	集中治療病棟	食堂手洗い排水不良
237	給排水衛生設備関連	2	R1	12	2	集中治療病棟	観察個室12号室手洗い排水不良
238	給排水衛生設備関連	3	R1	12	2	医療観察法ユニット	2号室洗面台給湯カランより湯が出ない
239	給排水衛生設備関連	4	R1	12	23	医療観察法ユニット	1号室手洗いが詰まる
240	給排水衛生設備関連	5	R1	12	23	リハビリⅠ病棟	女子浴室浴槽給湯カラン温度調整つまみ補修
241	給排水衛生設備関連	6	R1	12	24	デイケア棟	地域生活支援室1階女子便所付近より異音が聞こえる
242	給排水衛生設備関連	7	R1	12	27	若松病棟	思春期男子浴室浴槽給湯カランよりお湯がすぐに出ない
243	電気設備関連	1	R1	12	6	リハビリⅡ病棟	424号室4照明スイッチが陥没している
244	電気設備関連	2	R1	12	9	若松病棟	観察個室52号室常夜灯がちらつく
245	電気設備関連	3	R1	12	16	外来	外来診療受付室電話機220通話中不具合あり
246	電気設備関連	4	R1	12	16	管理棟	受電電力Hiアラーム警報
247	電気設備関連	5	R1	12	17	多機能病棟	229号室ナースコール配線を接続してほしい
248	その他	1	R1	12	2	集中治療病棟	スタッフステーションシュレッターキャスト外れ
249	その他	2	R1	12	2	多機能病棟	224号室読書灯を取り付け
250	その他	3	R1	12	3	管理棟	女子更衣室ロッカー扉閉まり難い
251	その他	4	R1	12	3	管理棟	副院長室壁掛時計の時刻調整
252	その他	5	R1	12	3	管理棟	医療局室壁掛時計の時刻を調整
253	その他	6	R1	12	10	集中治療病棟	125号室1カーテン取付、取外し
254	その他	7	R1	12	13	集中治療病棟	131号室机引き出し錠前が外れた
255	その他	8	R1	12	16	外来	外来相談室3ブラインドが上下しない
256	その他	9	R1	12	19	若松病棟	診察室2壁掛時計の時刻を調整
257	その他	10	R1	12	19	集中治療病棟	104号室読書灯スイッチ不良のため修繕
258	その他	11	R1	12	19	若松病棟	520号室1ロッカー扉蝶番の一部が外れた
259	その他	12	R1	12	23	リハビリⅡ病棟	442号室3ロッカー扉錠出来ない
260	その他	13	R1	12	23	多機能病棟	235号室カーテンを取り付け

令和元(平成31)年度

	種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等
261	その他	14	R1	12	23	多機能病棟	235号室読書灯を取り付け
262	建具関連	1	R2	1	7	集中治療病棟	107号室引戸ストッパー開放保持が出来ない
263	建具関連	2	R2	1	8	リハビリⅡ病棟	汚物処理室引戸サムターンが扉枠に接触する
264	建具関連	3	R2	1	15	集中治療病棟	102号室、104号室引戸ストッパー開放保持が出来ない
265	建具関連	4	R2	1	30	リハビリⅠ病棟	前室内扉上部の金物部品が落下してきた
266	空調設備関連	1	R2	1	15	集中治療病棟	110号室ファンコイルユニット暖房効が悪い
267	空調設備関連	2	R2	1	28	リハビリⅡ病棟	431号室体感温度が寒い
268	給排水衛生設備関連	1	R2	1	6	多機能病棟	一般男子側便所、身障者トイレ便器が詰まった
269	給排水衛生設備関連	2	R2	1	9	医療観察法ユニット	スタッフステーション天井水漏れ
270	給排水衛生設備関連	3	R2	1	9	管理棟	浄化槽一括警報
271	給排水衛生設備関連	4	R2	1	14	多機能病棟	観察室手洗い水栓水の出が悪い
272	給排水衛生設備関連	5	R2	1	14	若松病棟	思春期男子浴室浴槽給湯カラン湯が止まらない
273	給排水衛生設備関連	6	R2	1	28	集中治療病棟	一般女子側洗面室シングルレバーが外れた
274	給排水衛生設備関連	7	R2	1	31	リハビリⅡ病棟	観察個室42号室前室洗面手洗い水栓レバーが外れた
275	電気設備関連	1	R2	1	7	多機能病棟	227号室ナースコールボタンが壁面に陥没した
276	電気設備関連	2	R2	1	7	集中治療病棟	122号室天井スピーカーが破損した
277	電気設備関連	3	R2	1	10	リハビリⅠ病棟	観察個室32号室監視カメラの画角を調整
278	電気設備関連	4	R2	1	31	管理棟	仮眠休憩室2天井燈用リモコンを取付
279	その他	1	R2	1	7	外来	中央待合ホール壁掛時計の時刻を調整
280	その他	2	R2	1	9	リハビリⅠ病棟	323号室3読書灯が点滅する
281	その他	3	R2	1	15	若松病棟	思春期515号室読書灯を取り付け
282	その他	4	R2	1	15	若松病棟	思春期515号室カーテンを取り付け
283	その他	5	R2	1	10	若松病棟	思春期519号室3読書灯調節部が折れている
284	その他	6	R2	1	21	集中治療病棟	133号室読書灯が破損した
285	その他	7	R2	1	22	多機能病棟	223号室机錠前が破損した
286	その他	8	R2	1	23	リハビリⅠ病棟	324号室3読書灯を取り付け
287	その他	9	R2	1	24	デイケア棟	地域生活支援室多目的室1テレビ映像が映らなくなった
288	その他	10	R2	1	24	多機能病棟	多機能病棟208号室読書灯を取り付け
289	その他	11	R2	1	27	集中治療病棟	122号室ロッカー扉が閉まり難い
290	建具関連	1	R2	2	12	管理棟	小会議室2窓クレセント錠固定部にゆるみがある
291	建具関連	2	R2	2	17	多機能病棟	診察室1引戸錠前が解錠し難い
292	建具関連	3	R2	2	25	リハビリⅠ病棟	汚物処理室引戸錠前の施錠し難い
293	建具関連	4	R2	2	28	リハビリⅠ病棟	処置室引戸錠前の解錠がし難い
294	空調設備関連	1	R2	2	14	デイケア棟	地域生活支援室入院外来ファンコイルユニットスイッチの停止操作が効かない
295	空調設備関連	2	R2	2	19	若松病棟	519号室暖房が効かない
296	空調設備関連	3	R2	2	19	若松病棟	520号室暖房が効かない
297	給排水衛生設備関連	1	R2	2	3	多機能病棟	一般女子多目的トイレウォシュレット不具合
298	給排水衛生設備関連	2	R2	2	6	リハビリⅠ病棟	スタッフステーション職員トイレ手洗い自動水栓水が出ない
299	給排水衛生設備関連	3	R2	2	12	リハビリⅡ病棟	汚物処理室汚物流しが詰まった
300	給排水衛生設備関連	4	R2	2	14	若松病棟	思春期女子浴室シャワーヘッドが破損した
301	給排水衛生設備関連	5	R2	2	17	供給部門	下処理室シングルレバーより水漏れする
302	給排水衛生設備関連	6	R2	2	17	デイケア棟	1階男子トイレ クリーンドライ異音
303	給排水衛生設備関連	7	R2	2	18	集中治療病棟	保護室17号室 洋式便器 排水点検口の蓋が開かない
304	給排水衛生設備関連	8	R2	2	25	多機能病棟	一般男子洗面室洗面シングルレバー脱落
305	電気設備関連	1	R2	2	12	利便施設	売店照明スイッチを点灯操作すると、照明が点滅する
306	電気設備関連	2	R2	2	18	リハビリⅡ病棟	424号室4照明スイッチが壁面に陥没した
307	電気設備関連	3	R2	2	21	供給部門	栄養管理調理室ムシボンランプを交換
308	電気設備関連	4	R2	2	25	多機能病棟	201号室1壁面コンセントにコンセントプラグが折れ残った
309	その他	1	R2	2	4	リハビリⅡ病棟	413号室4ロッカー扉施錠出来ない
310	その他	2	R2	2	17	リハビリⅡ病棟	観察室壁掛時計の乾電池を交換しても動作しない
311	その他	3	R2	2	17	集中治療病棟	103号室読書灯調節部が折損した
312	その他	4	R2	2	17	集中治療病棟	123号室読書灯を壁面に設置
313	その他	5	R2	2	18	集中治療病棟	103号室カーテンを取り外し
314	その他	6	R2	2	19	多機能病棟	ベッド柵変形した箇所を修正
315	その他	7	R2	2	19	若松病棟	519号室2読書灯調節部に不具合あり
316	その他	8	R2	2	21	多機能病棟	脱衣かご用木製ラックが破損した
317	その他	9	R2	2	25	リハビリⅡ病棟	観察個室41号室ロッカー扉蝶番が外れた
318	建具関連	1	R2	3	3	リハビリⅠ病棟	323号室第2ロッカー鍵の一部がシリンダー内に折れ残
319	建具関連	2	R2	3	3	多機能病棟	221号室ベッド変形箇所の補強
320	建具関連	3	R2	3	4	リハビリⅠ病棟	311号室のカーテンを取付け
321	建具関連	4	R2	3	6	リハビリⅡ病棟	411号室机引出し錠前が回りにくい
322	建具関連	5	R2	3	9	医療観察法ユニット	網戸が破れた
323	建具関連	6	R2	3	9	多機能病棟	202号室カーテンを取付け
324	建具関連	7	R2	3	11	多機能病棟	207号室カーテン取を取付け
325	建具関連	8	R2	3	11	医療観察法ユニット	2号室クレセントがロック出来ない

令和元(平成31)年度

種別	No.	年	月	日	場所	破損状況等	
326	建具関連	9	R2	3	13	多機能病棟	230号室ロッカー鍵のシリンダとれた
327	建具関連	10	R2	3	16	医療観察法ユニット	1号室窓のクレセントをロック付に交換
328	建具関連	11	R2	3	16	リハビリⅡ病棟	面会室の鍵が回りにくい
329	建具関連	12	R2	3	16	リハビリⅡ病棟	観察個室廊下(南側)のドアの鍵が回りにくい
330	建具関連	13	R2	3	17	管理棟	院長室前廊下窓カーテンレールの止め金具が外れた
331	建具関連	14	R2	3	18	医療観察法ユニット	3号室トイレ扉が開けにくい。
332	建具関連	15	R2	3	19	多機能病棟	202号室引き戸扉ストッパーが効かない
333	建具関連	16	R2	3	23	リハビリⅡ病棟	414号室④ロッカーのシリンダーが取れた
334	建具関連	17	R2	3	23	若松病棟	椅子の裏補助板が取れた
335	建具関連	18	R2	3	23	多機能病棟	保護室30号室トイレ洗浄弁鍵開閉不良
336	建具関連	19	R2	3	25	集中治療病棟	女子トイレs K扉の鍵が回りにくい
337	建具関連	20	R2	3	25	リハビリⅠ病棟	女子トイレs K扉の鍵が回りにくい
338	建具関連	21	R2	3	26	集中治療病棟	112号室扉の閉まりが悪い
339	建具関連	22	R2	3	27	集中治療病棟	スタッフルーム一般側入口の扉が閉まりにくい
340	建具関連	23	R2	3	30	デイケア棟	地域生活支援室多目的室①机下の吊り籠外れ
341	建具関連	24	R2	3	30	デイケア棟	地域生活支援室の扉鍵の抜き差し不良(面談室、洗濯室等)
342	給排水衛生設備関連	1	R2	3	17	多機能病棟	男性棟多目的トイレウォシュレット洗浄不良
343	給排水衛生設備関連	2	R2	3	19	リハビリⅡ病棟	女子便所和式トイレ(奥側)レバーより水が漏れる
344	給排水衛生設備関連	3	R2	3	26	リハビリⅡ病棟	男子便所の和式トイレが詰まった
345	給排水衛生設備関連	4	R2	3	30	多機能病棟	パントリー横の男子トイレの配管から水漏れ
346	空調設備関連	1	R2	3	2	医療観察法ユニット	6号室エアコン室外機より異音が
347	空調設備関連	2	R2	3	4	医療観察法ユニット	4号室トイレ換気出していない
348	空調設備関連	3	R2	3	4	供給部門	厨房PAC集中コントローラ異常
349	電気設備関連	1	R2	3	2	多機能病棟	211号室読書灯が点灯しない
350	電気設備関連	2	R2	3	2	若松病棟	思春期519・1号室読書灯調節部に不具合あり
351	電気設備関連	3	R2	3	3	リハビリⅡ病棟	ハリーコールが使用できない
352	電気設備関連	4	R2	3	4	リハビリⅠ病棟	1314-1読書灯が折れている。
353	電気設備関連	5	R2	3	4	リハビリⅠ病棟	1323読書灯が折れている。
354	電気設備関連	6	R2	3	9	多機能病棟	209号室読書灯を取り外し
355	電気設備関連	7	R2	3	11	多機能病棟	多機能病棟202号室読書灯を取り付けて欲しい
356	電気設備関連	8	R2	3	11	多機能病棟	多機能病棟207号室読書灯取付
357	電気設備関連	9	R2	3	11	多機能病棟	読書灯の破損
358	電気設備関連	10	R2	3	11	多機能病棟	読書灯の破損
359	電気設備関連	11	R2	3	13	多機能病棟	憩いコーナー時計の時刻調整
360	電気設備関連	12	R2	3	18	外構	駐輪場横、「外来正面玄関」案内サイン照明球切れ
361	電気設備関連	13	R2	3	18	リハビリⅡ病棟	433号室の読書灯を411号室に取付け
362	電気設備関連	14	R2	3	19	リハビリⅡ病棟	323室室②電動ベッド電源プラグ端子が折れて、コンセント側に折れ残った
363	電気設備関連	15	R2	3	23	外来	総合受付待合室の掛時計の時刻調整
364	電気設備関連	16	R2	3	23	外来	精神科救急情報センター流し台上的照明がOFFできない
365	電気設備関連	17	R2	3	24	多機能病棟	保護室廊下の時計の調整
366	電気設備関連	18	R2	3	25	多機能病棟	233号室コンセントカバー脱落
367	電気設備関連	19	R2	3	25	集中治療病棟	スタッフステーション内の壁掛け時計の時刻調整
368	電気設備関連	20	R2	3	26	多機能病棟	234号室の照明スイッチが奥に入り込んでいる。
369	電気設備関連	21	R2	3	27	リハビリⅠ病棟	314-1読書灯が点灯しない
370	電気設備関連	22	R2	3	27	集中治療病棟	17号室監視カメラの調整
371	電気設備関連	23	R2	3	30	集中治療病棟	スタッフステーション師長机の後ろの時計調整
372	その他	1	R2	3	1	管理棟	女子更衣室用シューズBOX組み立て
373	その他	2	R2	3	2	若松病棟	屋上にフリスビーが上がったため、回収
374	その他	3	R2	3	9	若松病棟	屋上にバトミントンの羽根が上がったため、回収
375	その他	4	R2	3	24	管理棟	マニホールド室酸素ボンベ用の架台組み立て
376	その他	5	R2	3	30	管理棟	酸素ボンベ室ボンベ架台組み立て